



betrifft folgende Räume:
- Nr.001
- Nr001a
- Nr.007
- Nr.008
- Nr.009
- Nr.027
- Nr.033

Fliesenmaterial in Abstimmung mit BKM und gemäß Bemusterung

Fliesen im Dünnbett ca 15x15cm
(wie Bestand denkmalgerecht wiederherstellen)

Zementestrich CT-C35-F5-T65 (nach DIN 18560)
(Nutzlast max 5KN/m²)

Bodenabdichtung (WTA Merkblatt4-6)
Bitumenbahn , kaltselbstklebend mit HDPE Trägerfolie
(inclusiv oberseitiger 2 fach hochreißfeste Polyetylenfolie)
= Trennlage für Estrich

StBeton Sohlplatte 25cm
gem. Statik

Sauberkeitsschicht
Noppenbahn z.B. Fa.Dörker "Delta-MS"

Flächendrainage (mind.20cm)
bis UK Streifenfundamente
Kies/Sand Gemisch

Drainageleitung DN 100 im Kies 8/16
Tiefe 20 cm, 0,5% Gefälle
auf Geotextil (50cm überlappen lassen)

UK Drainrohr -3,69
(= +6,61 üHnH)

UK Planum = UK Streifenfundamente -3,59 (= +6,71 üNHN)

Objektplaner : **pasd.architekten**

Sparkassen-Karree 8
D-58095 Hagen
fon: 02331/12395-0
fax: 02331/12395-95
mail: info@pasd.de

Pickhuben 5
D-20457 Hamburg
fon: 040 3691510-70
fax: 040 3691510-99
mail: a1523-24.gm36@pasd.de

Dipl.-Ing. Architekt
Helmut Feldmeier
Dipl.-Ing. Architekt
Jürgen Wrede

Bauherr :



Sprinkenhof GmbH
Burchardstraße 8
20095 Hamburg

Bauvorhaben :

Sanierung Finanzbehörde
Gänsemarkt 36
20354 Hamburg
Vorgezogene Baumaßnahme:
Kellersohlensanierung

Planinhalt :

Bodenaufbau
Detail 2_Fliesen

| Datum aktuell: | Proj. Bezeich. | Fachber.: | Etage: | Planart: | Ausschn.: | Planinhalt: | Plan-Nr. | LP: | Index: |
|----------------|----------------|-----------|--------|--|-----------|-------------|----------|-----|--------|
| 14.01.2025 | GM36 | PASD | 1UG | DT | XX | BO | 012 | LP5 | 01 |
| Erstellt am: | | Maßst.: | RAE | Änderungshinweise: | | | | | |
| 05.11.2024 | | 1:5 | RAE | Korrekturanmerkungen Sprinkenhof eingearbeitet | | | | | |