



- staubbindender Anstrich (OK=15cm über FFB)
- Zementestrich CT-C35-F5-T80 (nach DIN 18560)
Nutzlast 6 KN/m²
- Bodenabdichtung (WTA Merkblatt 4-6)
Bitumenbahn , kaltselbstklebend mit HDPE Trägerfolie
(inclusiv oberseitiger 2 fach hochreißfeste Polyethylenfolie)
= Trennlage für Estrich
- StBeton Sohlplatte 25cm
- Sauberkeitsschicht
Noppenbahn z.B. Fa.Dörker "Delta-MS"
- (Flächendrainage mind.20cm
(im Bereich der Streifenfundamente bis UK Streifenfundament)
Kies/Sand Gemisch)

 Bereich Wandabdichtung - Injektion

Objektplaner : pasd.architekten		Bauherr : Sprinkenhof GmbH		Bauvorhaben : Sanierung Finanzbehörde		Planinhalt : Detail Betonsockel Raum Nr.031		Datum aktuell:	Proj. Bezeich.	Fachber.:	Etage:	Planart:	Ausschn.:	Planinhalt:	Plan-Nr.:	LP:	Index:
Sparkassen-Karree 8 D-58095 Hagen fon: 02331/12395-0 fax: 02331/12395-95 mail: info@pasd.de		Pickhuben 5 D-20457 Hamburg fon: 040 3691510-70 fax: 040 3691510-99 mail: a1523-24.gm36@pasd.de		Gänsemarkt 36 20354 Hamburg Vorgezogene Baumaßnahme: Kellersohlensanierung		Detail Betonsockel Raum Nr.031 Aufzugsmaschinenraum (sinngemäß auch für R.033a; R.000)		14.01.25	GM36	PASD	1UG	DT	XX	BO	022	LP5	00
Dipl.-Ing. Architekt Helmut Feldmeier Dipl.-Ing. Architekt Jürgen Wrede		Dipl.-Ing. Architekt Jürgen Wrede						Erstellt am:	Maßst.:	RAE	RAE	Änderungshinweise:					
								03.12.2024	1:5								