



Legende allgemein:

- Verbindung ins nächsthöhere Geschoss
- Verbindung ins untere Geschoss

Legende für Schränke:

- Aufbauvorschlag für:
- RWA/RLT
- Leittechnik
- Eigenbedarf

Legende Kellergeschoss:

- Erdungssammelschiene (ESS)**
≥ 40 x 10 mm verzinkter Bandstahl
- Schutzpotenzialausgleichsleiter**
≥ 25 mm² Flachkupfer massiv blank oder
Kupfer-Kabel flexibel, isoliert Grün/Gelb bzw.
≥ 50 mm² verzinkter Bandstahl
- Erdungsleiter (HU)**
≥ 185 mm² Kupfer-Kabel flexibel, isoliert Grün/Gelb
- Erdungsleiter (HA)**
≥ 50 mm² Kupfer-Kabel flexibel
- Erdungsschiene (Schaltschrank)**
- Grundrahmen der Schaltschränke und Schaltanlagen**
- Bügel verzinkter Bandstahl**
für die Erdungsvorrichtung (EuK-Vorrichtung)
- 2) **Erdung** aufgeständerten Fußboden
- 3) **Erdung** Türrahmen (inkl. Türblatt)
- 6) **Wasserleitung** mit elektrischer Trennung
zum externen Netz
- 8) **Transformator-Ölwanne**
- 10) **Erdung** Zaunfelder

Legende Kurzbezeichnungen:

- OK FFB **Oberkante Fertigfußboden**
(die fertige Höhe, einschließlich Belag, auch aufgeständert)
- UK **Unterkante**
- ESS **Erdungssammelschiene**
- Trafo **Transformator**