Ebene	Basis Objekt Struktur							Knoten		Technisches Anlagen Management (TGA AKS)						bei GLT-Ergänzung		Bezeichnung / Beschreibung	
	Standort							Art		Anlagenebene			Bauteilebene			GLT-Datenpunkte			
	Liegenschaft						Gebäude		K	KGR E 2		Anlage E 2		Anl.Nr	Bauteil E 3		Anl.Tl.Nr	Datenpunkt	DP Nr.	
1	M	H	G																	Liegenschaft: Holstenwall 24, 20355
				.																*Trennzeichen*
					0	1														erstes Gebäude der Liegenschaft
2								_												*Trennzeichen*
									T											Knotenpunkt für Technische Anlagen
									_											*Trennzeichen*
3										4	2	1								Kostengruppe 420 Ebene 2 der DIN 276
												_								*Trennzeichen*
4													W	V	A					WVA = Wärmeversorgungsanlagen
															_					*Trennzeichen*
5																0	0	1		erste Wärmeversorgungsanlage des Gebäudes
																		_		*Trennzeichen*
6																P	U	M		Bauteil der Anlage
																		_		*Trennzeichen*
7																			0 0 0 1	lfd. Nr. des Anlagenteils / Bauteils
8																		_		Trennzeichen --> nur für GLT
																		D	D	Datenpunkt --> Frei zu definieren vom AN
																		S	B	Schaltbefehl
																		A	M	Alarmmeldung
																		B	M	Betriebsmeldung
																		G	M	Gefahrenmeldung
																		K	O	Kommunikation
																		O	M	Örtliche Meldung
																		S	M	Störmeldung
																		V	D	virtueller Datenpunkt
																		W	M	Wartungsmeldung
																		M	S	Messwerte
																		S	S	Stellsignale
																		Z	W	Zählwerte
																	0	1		Datenpunkt Nr. --> Frei zu definieren vom AN

Ebene: 1 SprIG · 2 Knoten · 3–7 Anlagenhierarchie · 8 GLT

ERGEBNISSE:

V B W . 0 1 _ T _ 4 2 1 _ W V A _ 0 0 1	fertiger AKS-Schlüssel für die Heizungsanlage
V B W . 0 1 _ T _ 4 2 1 _ W V A _ 0 0 1 _ P U M _ 0 0 0 1	fertiger AKS-Schlüssel für die Pumpe der Wärmeversorgungsanlage