



Leistungsverzeichnis

IZBN:	71102
Losbezeichnung:	RoL26 Handmaschinen 3
BP-Nr.(n) (Beschaffungsplan-Nr.):	127
Anzahl:	1

Bezeichnung:

Asecos Ladeschrank für Lithium-Ionen-Batterien Best. Nr. 42896-047-41366 oder vergleichbar

Beschreibung:

Technische Spezifikation:

- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten (Typ 90), typgeprüft nach DIN EN 14470-1
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten von innen nach außen, nach DIN EN 1363-1 Brandprüfungen mit Lithium-Ionen-Akkus
- CE-konform
- Unterfahrbarkeit/Evakuierungsmöglichkeit
- Druckentlastung
- Mehrstufige Überwachung (Rauch, Temperatur)
- Optische und akustische Alarmierung
- Automatische Abschaltung der Steckdosenleisten (im Brandfall, Temperatur, Rauch)
- Ersatzteilverfügbarkeit, min. 10 Jahre
- Vorlage sämtlicher Prüfberichte und Zertifikate
- Potentialfreier Meldekontakt zur Weiterleitung an externe Gefahrenmeldesysteme
- Batterien sicher lagern und laden
- Rauchmelder zur Branderkennung
- 2-Punktverriegelung mit Profilzylinderschloss und Schließstandanzeige
- Korpusfarbe anthrazitgrau (RAL 7016), mit Flügeltür in Enzianblau (RAL 5010)
- Maße B x T x H außen: 599 x 615 x 1953 mm
- Maße B x T x H innen: 450 x 503 x 1647 mm
- Gesamttiefe bei geöffneten Türen: 1128 mm
- Einfahrbreite Transportsockel: 526 mm
- Einfahrhöhe Transportsockel: 90 mm
- Typprüfung gemäß: EN 14470-1
- Türöffnungswinkel: 89,4 °
- Abluftanschluss: 75 NW
- Differenzdruck bei 10-fach EK5/AK4: 5 Pa
- Absicherung (1-phasig): 16 A
- Absicherung (2-phasig): 2 x 16 A
- Leistung max. (1-phasig): 3,68 kW
- Leistung max. (2-phasig): 7,36 kW
- Leistungsaufnahme Betrieb: 3 W
- Maximale Stromaufnahme: 16 A
- Nennspannung: 230/400 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Anzahl Lagerebenen: 4 x Fachboden isoliert (Stahlblech pulverbeschichtet)
- 1 x Bodenauffangwanne (Stahlblech pulverbeschichtet)
- Anzahl Steckdosenplätze: 2 x Steckdosenleisten in EU Ausführung mit je 8 Stück

Inkl. nachfolgendem Zubehör:

- Service/Prüfung vom Hersteller nach EG-Richtlinien 89/391/EWG (ChemG/ ArbSchG/BetrSichV/ArbStättV) für die nächsten 3 Jahre
- Einschließlich
-Anfahrtpauschale



- Inspektion gemäß DIN 31051 (Sichtkontrolle inklusive Lüftungstechnischer Prüfung Fehleranalyse)
- Rechtssicherheitsinspektion (Kontrolle des Lagerguts, gesetzliche Kennzeichnung, Überprüfung der Dokumentation, Aufstellbedingungen)
- Wartung gemäß DIN 31051 (Maßnahmen zur Verzögerung von Verschleiß, Funktionsprüfung, Rückmeldung der Wartungsarbeiten)
- Sofortige Instandsetzung gemäß DIN 31051
- Eintrag ins Serviceheft / Prüfplakette / Prüfprotokoll digital

Der vorstehende Auftrag wird nur unter der Bedingung erteilt, dass die Ausführung den z. Z. der Lieferung geltenden Unfallverhütungs- und Arbeitsschutzvorschriften sowie den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entspricht. Inklusive Lieferung, Verbringen zum Aufstellungsort, sowie Aufbau / Befestigung, Inbetriebnahme und ausführliche Einweisung in alle Funktionen am Aufstellungsort im Bildungszentrum Rosenheim, Klepperstraße 22, 83026 Rosenheim.

Liefertermin spätestens: 3 Wochen nach Zuschlagserteilung