Lufterhitzer RLT Bestand
Qnutz 178500 W,
m-ber. 8614 kg/h

Absperrarmatur DN50
Absperrarmatur DN50
Absperrarmatur DN50

ca. NEU im Bestand Fußbodenheizung

Absperrarmatur DN50
Absperrarmatur DN50
Pumpe Lüftungsgerät GEA
m-ber. 8614 kg/h, dp 2,5 mWS
Schmutzfänger DN50
Rückschlagventil DN50
Rückschlagventil DN50
Dreiwege-Mischer DN50, Kv 40,00 m³/h
Absperrarmatur DN50
Absperrarmatur DN50


vgl. Detail Anschlussgruppe RLT-Gerät Bestand

4971 kg/h
Vorlauf DN40
Isodämme 40 mm
Wärmebereich UG1 - NEU im Bestand
4971 kg/h
Rücklauf DN40
Isodämme 40 mm

4971 kg/h
Vorlauf DN40
Isodämme 40 mm
4971 kg/h
Rücklauf DN40
Isodämme 40 mm

GIRO
Wärmebereich UG1 - NEUBAU
Wärmebereich UG2 - NEUBAU
Wärmebereich UG2
Ofenbereich UG1 - Teil 1
Ofenbereich UG1 - Teil 2
Ofenbereich UG2
FBA - St-Blech
Werkstatt
Technikraum
Aufenthaltsraum
Aschaufbereitg.
AUFZUG - Warteber.
LEITWARTE (Verb.)
Verb.)
HebeAnlage (Verb.)
Schaltraum (Verb.)
Flur (Verb.)
DruckLuft & ELT (Verb.)
Steigleitern Kremat.
Arbeitshof
Treppe
SHT
Trägerbohlwand gem. TWE hier nur schematisch
Abgas DIESEL
ALLROHR
FALLROHR

Detail (M1:50)
Anschlussgruppe RLT-Gerät Bestand



Legende

± 0,00 = 296,33m ü. NHN

- Heizung Vorlauf
- Heizung Rücklauf
- Absperrarmatur ab DN40 geflanscht
- Schmutzfänger ab DN40 geflanscht
- Umwälzpumpe ab DN40 geflanscht
- Dreiwegeventil ab DN40 geflanscht
- Rückschlagklappe ab DN40 geflanscht
- manuelle Entlüftung
- WÜ Wärmeübertrager

Alle Rohrleitungen, Ventile und sonstigen Armaturen sind entsprechend GEG 100% zu isolieren (gegen Außenluft 200%)

Alle Maße sind vor Ausführungsbeginn vom Auftragnehmer am Bau zu prüfen!

Bauherr
Bauherrin

Entwurfsverfasser
Entwurfsverfasserin

Rev	Datum	gezeichnet	geprüft	freigegeben	Beschreibung/ Revisionsstand
00	01.09.2026				Planerstellung

Bauvorhaben:
Schniegling Str. 71 (147a) - Krematorium, Ofensanierung
Objekt-ID 711, Gebäude-ID 2542
Schniegling Str. 71 (147a)
Krematorium
90425 Nürnberg

Bauherr:
Stadt Nürnberg - Hochbauamt
Marientorgraben 11, 90402 Nürnberg

Lagebezug: -
Höhenbezug: -
Leistungsphase: 5

Blattinhalt:
GRUNDRISS 1.UNTERGESCHOSS
Wärmeversorgungsanlagen RLT - Gesamt

Datum: 01.09.2026
Blattformat: 841x1350
Maßstab: 1:50

Dokument-Nr.:
S-[redacted]-HW-GR-U1-0010-V-00