BIETERKOMMUNIKATION
Ausschreibung (Korrektur)

Verfahren: 2026/17 - Erneuerung Einbruchmeldeanlage KGS Sittensen

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr.	Frage	Antwort	Gesendet
1	Folgende Frage zum Verfahren wurde gestellt: In der LV-Position 6.50 wird ein „Norka Abzweigkasten leer 85 × 85 × 40 IP54“ gefordert. Wir konnten keinen Abzweigkasten des Herstellers identifizieren. Alternativ bitten wir um Bestätigung, ob ein Spelsberg-Abzweigkasten i 12-L, 85 × 85 × 37 mm, IP55, ohne Klemmen, angeboten werden darf.	Der Hersteller der Abzweigdose ist für die Ausschreibung irrelevant. Zwingend ist hier nur, dass der Abzweigkasten leer mit den Maßen 85 × 85 × 40 IP54“ gefordert ist.	09.11.2026 11:23:20
2	In der LV-Position 2.40 ist ein Samsung Galaxy Tab A9 vorgesehen. Da es sich hierbei um ein älteres Gerätemodell handelt, möchten wir anfragen, ob alternativ ein Samsung Galaxy Tab A11+ einschließlich der speziell für die Bedienung und Absicherung der Einbruchmeldeanlage entwickelten Anwendung FDS-Secure CMS angeboten werden darf. Die Anwendung FDS-Secure CMS ist für die vorgesehene Nutzung im Hausmeisterbüro vorgesehen und wird auf dem angebotenen Tablet bereitgestellt. Wir bitten um Bestätigung, ob das Samsung Galaxy Tab A11+ einschließlich FDS-Secure CMS als alternative Ausführung für die LV-Position 2.40 zugelassen wird, sofern sämtliche geforderten funktionalen und technischen Anforderungen erfüllt werden. Sollte hierfür eine gesonderte Kennzeichnung im Angebot oder ein zusätzlicher Gleichwertigkeitsnachweis erforderlich sein, bitten wir ebenfalls um entsprechende Mitteilung.	Eine Herstellervorgabe entfällt. Es können Tablets angeboten, die die Anforderungsmerkmale 64GB, WiFi, 11", Android 13, inkl. CMS-Software, erfüllen.	09.11.2026 12:23:22