

BIETERKOMMUNIKATION

Ausschreibung (Korrektur)

18.08.2026

Verfahren: VGF-EU 196/26 - Fremdeinspeisung in den Betriebshöfen - Herstellung und Lieferung von 20 Fremdeinspeisungsschränke n

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr.	Frage	Antwort	Gesendet
1	<u>Bieterfrage 01</u> Für die 24V-Steuerleitungen wird laut Kabelkatalog der Typ H07Z-K vorgeschrieben. Diesen Kabeltyp gibt es aber erst ab einem Querschnitt von $\geq 1,5\text{mm}^2$. Ein Anschluss an viele der verbauten Baugruppen (z.B. SPS) ist damit aber nicht möglich, da der Querschnitt zu groß ist. Kann man auf den Kabeltyp H05Z-K ausweichen?	<u>Antwort auf Bieterfrage 01</u> Der Typ H05Z-K kann im 24V Stromkreis verwendet werden.	18.08.2026 16:14:48
2	<u>Bieterfrage 02</u> Für die 24V-Steuerleitungen wird lt. Kabelkatalog einheitlich die Farbe dunkelblau vorgeschrieben. Bei einer Fehlersuche ist damit nur schwer nachzuvollziehen, was L+ und was L- ist. Vorschlag: Ist es möglich, für L+ die Farbe dunkelblau und für L- die Farbe braun zu verwenden?	<u>Antwort auf Bieterfrage 02</u> Sowohl L+ als auch L- soll in Dunkelblau verlegt werden.	18.08.2026 16:14:48
3	<u>Bieterfrage 03</u> Für die 750V-Messkreise wird laut Kabelkatalog der Leitungstyp "Ölflex Train" vorgeschrieben. Dieser Kabeltyp ist aber nur für eine Nennspannung von 600V ausgelegt. Vorschlag: Können wir den Kabeltyp Radox; 4 GKW-AX; 1800V verwenden (1800V / halogenfrei; Datenblatt beigefügt)?	<u>Antwort auf Bieterfrage 03</u> Ja, für den 750V DC Messkreis kann die Radox; 4GKW-AX; 1800V Leitung verwendet werden.	18.08.2026 16:14:48