10x 2x2x0,8 mm² J-Y(ST)Y E30

8x 2x2x0,8 mm² J-Y(ST)Y E30

7x 2x2x0,8 mm² J-Y(ST)Y E30

6x 2x2x0,8 mm² J-Y(ST)Y E30

5x 2x2x0,8 mm² J-Y(ST)Y E30

4x 2x2x0,8 mm² J-Y(ST)Y E30

3x 2x2x0,8 mm² J-Y(ST)Y E30

## Schnittdarstellung der Dienst-LKWs in mittels Funkbrandmelder in den Fahrzeugen




Hinweis:
Aufschaltung der Funkmelder wird im weiteren Planungsverlauf mit dem Sachverständigen abgeglichen!

### Legende

| | |
|---|---|
| BMZ | Brandmeldezentrale mit Anzeiger |
| ÜE | Übertragungseinrichtung |
| RAS | Rauchansaugsystem |
| SI | Sprengsatz sprech |
| K | Kompakt |
| FAT | Anlag. Brandbekämpfung |
| FSD | Feuerwehr-Schlüsseldepot |
| FAT | Feuerwehr-Anzeigetableau |
| FBF | Feuerwehr-Bedienfeld |
| FSE | Feuerwehrlifter |
| DE | Übertragungseinrichtung |
| BMZ | Brandmeldezentrale |
| | Rauchgasventilator |
| | J-Y(ST)Y E30 |
| | J-Y(ST)Y E90 |
| | NYM |

### BMA-Ring 1 Hauptgebäude EG

| Ring | Symbol | Typ | Ebene | Raumnummer | Raumname |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Druckknopfmelder | EG | A 0.457 | Flur |
| 1 | | Druckknopfmelder | EG | | |
| 1 | | Druckknopfmelder | EG | | |
| 1 | | Druckknopfmelder | EG | A 0.104_1 | Stellfläsche |
| 1 | | Druckknopfmelder | EG | | |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.063 | Werkstatt Hausmeister |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.038 | Lager Putz-EL/1 Werkstatt |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.027 | Büro Hausmeister |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.056 | Büro IT-Funk/ Abernzung |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.055 | Büro KBM |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.054 | Büro stellv. KBM |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.021 | WC Unisex |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.052 | WC Unisex |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.046 | Raum für Betriebsstoffe |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.067 | Kleiderkammern |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.047 | Umkleideräume |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.053 | Büro Ertüchtigungsberatung Werkstattbüro |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.058 | Flur |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.108 | Flur |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.106 | Flur |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.065 | Herkatell Instandsetzung Herkatell |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.065 | Herkatell Instandsetzung Herkatell |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.065 | Herkatell Instandsetzung Herkatell |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.065 | Herkatell Instandsetzung Herkatell |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.068 | Prüfhalle |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.068 | Prüfhalle |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.068 | Prüfhalle |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.068 | Prüfhalle |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.069 | Prüfhalle Prüfhalle Prüfstand Prüfhalle Prüfstand |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.069 | Prüfhalle Prüfhalle Prüfstand Prüfhalle Prüfstand |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.070 | Sauerstoffgeräte/Waschplatz Pflegehalle |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.070 | Sauerstoffgeräte/Waschplatz Pflegehalle |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.072 | Sauerstoffgeräte/ Schirmständer Pflegehalle |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.072 | Sauerstoffgeräte/ Schirmständer Pflegehalle |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.071 | Gerätelager |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.107 | Flur |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.457 | Flur |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.092 | Technischer Aufenthalt |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.042 | Büro Probenentnahme (schwarz) |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.041 | Probenentnahmeraum/ Lager |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.038 | Büro |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.104_1 | Stellfläsche |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.104 | Flur |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.106 | Flur |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.043 | Schleuse II inkl. WC |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.048 | Umkleidebereich/ Aufdbildung Herren/ Umkleidebereich/ Aufbildung Damen |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.045 | Schleuse II inkl. WC |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.107 | Fluchtfluggerätelager |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.061 | MS |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.059 | NSHV |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.037 | Ausbildung Schwarz |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.037 | Ausbildung Schwarz |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.039 | UV ELT |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.040 | PUMI |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.043 | Schleuse II/ etc. WC |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.044 | Sanitärbereich D |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.044_1 | WC D |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.046 | Schleuse H inkl. WC |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.047 | Sanitärbereich H |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.047_1 | WC H |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.062 | Büro Hausmeister |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.049 | Umkleide |
| 1 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.062 | Büro Hausmeister |
| 1 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.057 | Putz-EL/1 Werkstatt |
| 1 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.056 | Büro IT-Funk/ Abernzung |
| 1 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.055 | Büro KBM |
| 1 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.054 | Büro stellv. KBM |
| 1 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.053 | Büro Ertüchtigungsberatung Werkstattbüro |
| 1 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.021 | WC Unisex |
| 1 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.052 | WC Unisex |
| 1 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.049 | Umkleide |
| 1 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.050 | Technischer Aufenthalt |
| 1 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.042 | Büro Probenentnahme (schwarz) |
| 1 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.041 | Probenentnahmeraum/ Lager |
| 1 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.054 | Flur |
| 1 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.104 | Flur |
| 1 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.106 | Flur |
| 1 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.048 | Umkleidebereich/ Aufdbildung Herren/ Umkleidebereich/ Aufbildung Damen |
| 1 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.045 | Schleuse II inkl. WC |
| 1 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.107 | Flur |
| 1 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.107 | Flur |
| 1 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.108 | Flur |
| 1 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.102 | Fluchtfluggerätelager |
| 1 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.108 | Flur |
| 1 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.108 | Flur |
| 1 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.037 | Ausbildung Schwarz |
| 1 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.063 | Werkstatt Hausmeister |
| 1 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.037 | Ausbildung Schwarz |
| 1 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.064 | Werkstattbüro |
| 1 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.044 | Sanitärbereich D |
| 1 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.044_1 | WC D |
| 1 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.047 | Sanitärbereich H |
| 1 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.043 | Schleuse II/ etc. WC |
| 1 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.046 | Schleuse H inkl. WC |
| 1 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.047_1 | WC H |
| 1 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.107 | Flur |

### BMA-Ring 2 Hauptgebäude EG

| Ring | Symbol | Typ | Ebene | Raumnummer | Raumname |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | Druckknopfmelder | EG | A 0.102 | Treppenhaus |
| 2 | | Druckknopfmelder | EG | | |
| 2 | | Druckknopfmelder | EG | | |
| 2 | | Koppler | EG | A 0.013 | Heizzentrale |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.052 | Flur |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.102 | Flur |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.029 | Büro ASW |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.027 | Kompressor ASW |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.026 | Lager ASW (Zukunft) |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.015 | EDV |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.014 | Hebl TW |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.101 | Flur |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.101 | Flur |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.101 | Flur |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.011 | WC herr. |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.015_1 | WC D |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.012_1 | WC H |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.012 | WC H VR |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.012 | WC D VR |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.031 | Unters. raum HK |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.030 | Aufenthalts- und Sanitärraum |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.036 | Aufenthalts- und Sanitärraum |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.025 | Waschraum/Pflege ASW/ stellv. |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.025 | Waschraum/Pflege ASW/ stellv. |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.024 | Trockenraum ASW/ stellv. |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.023 | Trockenraum ASW/ gross |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.022 | Lager ASW |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.013 | Heizzentrale |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.013 | Heizzentrale |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.030 | Ausgabe ASW/ stellv. |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.031 | Ausgabe ASW |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.020 | Schrein, kein Hung |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.019 | Ausgabe stellv. |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.032 | Lager Gestelne |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.050 | Lehrsaal ASO |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.052 | Vorbereitung ASO |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.029 | Fläkkam ASW |
| 2 | | Rauchmelder mit Absaugöffnung und Blitzleuchte | EG | | |
| 2 | | Rauchmelder mit Absaugöffnung und Blitzleuchte | EG | | |
| 2 | | Rauchmelder mit Absaugöffnung und Blitzleuchte | EG | | |
| 2 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.034 | Spülküche |
| 2 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.052 | Flur |
| 2 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.102 | Flur |
| 2 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.031 | Unters.raum HK |
| 2 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.101 | Flur |
| 2 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.101 | Flur |
| 2 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.101 | Flur |
| 2 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.011 | WC herr. |
| 2 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.015_1 | WC D |
| 2 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.012_1 | WC H |
| 2 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.012 | WC H VR |
| 2 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.036 | Aufenthalts- und Sanitärraum |
| 2 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.036 | Aufenthalts- und Sanitärraum |
| 2 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.032 | Vorbereitung ASO |
| 2 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.050 | Lehrsaal ASO |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.034 | Spülküche |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.052 | Flur |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.102 | Flur |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.101 | Flur |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.101 | Flur |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.011 | WC herr. |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.015_1 | WC D |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.012_1 | WC H |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.012 | WC H VR |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.036 | Aufenthalts- und Sanitärraum |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.036 | Aufenthalts- und Sanitärraum |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.041 | Sanitärbereich Damen OG |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.042 | WC Damen |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.049 | Umkleide Damen |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.050 | Lehrsaal ASO |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.052 | Vorbereitung ASO |
| 2 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.029 | Fläkkam ASW |
| 2 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.034 | Spülküche |
| 2 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.052 | Flur |
| 2 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.102 | Flur |
| 2 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.031 | Unters.raum HK |
| 2 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.101 | Flur |
| 2 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.101 | Flur |
| 2 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.101 | Flur |
| 2 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.011 | WC herr. |
| 2 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.015_1 | WC D |
| 2 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.012_1 | WC H |
| 2 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.012 | WC H VR |
| 2 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.036 | Aufenthalts- und Sanitärraum |
| 2 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.036 | Aufenthalts- und Sanitärraum |
| 2 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.041 | Sanitärbereich Damen OG |
| 2 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.042 | WC Damen |
| 2 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.049 | Umkleide Damen |
| 2 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.050 | Lehrsaal ASO |
| 2 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.052 | Vorbereitung ASO |
| 2 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.029 | Fläkkam ASW |
| 2 | | MM Differential | AHD EG | A 0.034 | Spülküche |
| 2 | | MM Differential | AHD EG | A 0.035 | Küche |
| 2 | | MM Differential | AHD EG | A 0.035 | Küche |
| 2 | | MM Differential | AHD EG | A 0.018 | Schleuse/Aufgleisbereich |
| 2 | | MM Differential | AHD EG | A 0.018 | Schleuse/Aufgleisbereich |
| 2 | | MM Differential | AHD EG | A 0.018 | Schleuse/Aufgleisbereich |
| 2 | | MM Differential | AHD EG | A 0.018 | Schleuse/Aufgleisbereich |
| 2 | | MM Differential | AHD EG | A 0.004 | Schleuse ASO |
| 2 | | MM Differential | AHD EG | A 0.005 | Kondtionsraum ASO |
| 2 | | MM Differential | AHD EG | A 0.005 | Übungsraum ASO |
| 2 | | MM Differential | AHD EG | A 0.005 | Übungsraum ASO |
| 2 | | MM Differential | AHD EG | A 0.006 | Schleuse ASO |
| 2 | | MM Differential | AHD EG | A 0.007 | Nachbereitung ASO |
| 2 | | MM Differential | AHD EG | A 0.007 | Nachbereitung ASO |
| 2 | | MM Differential | AHD EG | A 0.007 | Nachbereitung ASO |
| 2 | | MM Differential | AHD EG | A 0.008 | Erste Hilfe Raum ASO |
| 2 | | MM Differential | AHD EG | A 0.008 | Erste Hilfe Raum ASO |
| 2 | | MM Differential | AHD EG | A 0.003 | Kondtionsraum ASO |
| 2 | | MM Differential | AHD EG | A 0.003 | Kondtionsraum ASO |
| 2 | | MM Differential | AHD EG | A 0.005 | Übungsraum ASO |
| 2 | | MM Differential | AHD EG | A 0.005 | Übungsraum ASO |
| 2 | | MM Differential | AHD EG | A 0.005 | Übungsraum ASO |
| 2 | | MM Differential | AHD EG | A 0.005 | Übungsraum ASO |
| 2 | | MM Differential | AHD EG | A 0.007 | Nachbereitung ASO |
| 2 | | MM Differential | AHD EG | A 0.007 | Nachbereitung ASO |
| 2 | | MM Differential | AHD EG | A 0.007 | Nachbereitung ASO |

### BMA-Ring 3 Hauptgebäude EG

| Ring | Symbol | Typ | Ebene | Raumnummer | Raumname |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | Druckknopfmelder | EG | | Flyer/Empfang |
| 3 | | Druckknopfmelder | EG | | |
| 3 | | Koppler | EG | A 0.401 | Fahrkatz |
| 3 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.085 | Lagerraum Kleinteile |
| 3 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.086 | Geschirrraum |
| 3 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.090 | Lebensmittellagerraum |
| 3 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.039 | EV ELT |
| 3 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0 V.10 | Flur |
| 3 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0 V.10 | Flur |
| 3 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0 V.10 | Flur |
| 3 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0 V.10 | Flur |
| 3 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0 V.10 | Flur |
| 3 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.079 | Umkleide Einsatz Herren |
| 3 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.079 | Umkleide Einsatz Herren |
| 3 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.079 | Umkleide Einsatz Herren |
| 3 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.079 | Umkleide Einsatz Herren |
| 3 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.067 | Kleiderkammer Einsatzkräfte |
| 3 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.092 | Werkraum für Kreisentheiten |
| 3 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.74 | Vorraum Fahrzeughalle |
| 3 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.74 | Vorraum Fahrzeughalle |
| 3 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.096 | Werkraum für Kreisentheiten |
| 3 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.079 | Sanitärbereich Herren |
| 3 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.077 | Sanitärbereich Herren |
| 3 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.076 | Schleuschleuse Herren |
| 3 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.076 | Trockenraum |
| 3 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.082 | WC Damen |
| 3 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.106 | Flur |
| 3 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.109 | Flur |
| 3 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.108 | Flur |
| 3 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.001 | Flyer/Empfang |
| 3 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.001 | Flyer/Empfang |
| 3 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.001 | Flyer/Empfang |
| 3 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.001 | Flyer/Empfang |
| 3 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.001 | Flyer/Empfang |
| 3 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.001 | Flyer/Empfang |
| 3 | | Rauchmelder | AHD EG | A 0.001 | Flyer/Empfang |
| 3 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.074 | Flyer/Empfang |
| 3 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.074 | Flyer/Empfang |
| 3 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.079 | Umkleide Einsatz Herren |
| 3 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.079 | Umkleide Einsatz Herren |
| 3 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.079 | Umkleide Einsatz Herren |
| 3 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.079 | Umkleide Einsatz Herren |
| 3 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.074 | Flyer/Empfang Sanitärbereich Herren/ Schleuschleuse Herren/ Trockenraum |
| 3 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.079 | Sanitärbereich Herren |
| 3 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.077 | Sanitärbereich Herren |
| 3 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.076 | Schleuschleuse Herren |
| 3 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.076 | Trockenraum |
| 3 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.082 | WC Damen |
| 3 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.106 | Flur |
| 3 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.109 | Flur |
| 3 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.108 | Flur |
| 3 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.001 | Flyer/Empfang |
| 3 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.001 | Flyer/Empfang |
| 3 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.001 | Flyer/Empfang |
| 3 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.001 | Flyer/Empfang |
| 3 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.001 | Flyer/Empfang |
| 3 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.001 | Flyer/Empfang |
| 3 | | Rauchmelder ORM ZG | LKO EG | A 0.082 | Werkraum für Kreisentheiten |

### BMA-Ring 4 Hauptfahrzeughalle

| Ring | Symbol | Typ | Ebene | Raumnummer | Raumname |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | Druckknopfmelder | EG | | |
| 4 | | Druckknopfmelder | EG | | |
| 4 | | Funkmelder | EG | A 0.073 | Hauptfahrzeughalle |
| 4 | | Funkmelder | EG | | |
| 4 | | Funkmelder | EG | | |
| 4 | | Funkmelder | EG | |