

Verfahren: 48EU/26 - 48EU/26 023.1 Putz- und Stuckarbeiten, WDV-Systeme - Hauptfeuerwache mit Rettungswache und Integrierter Leitstelle

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr.	Frage	Antwort	Gesendet
1	Sehr geehrte Damen und Herren, Wir möchten darauf hinweisen, dass die in Pos. 03.03.0001 sowie in den nachfolgenden, gleichlautend beschriebenen Positionen, die geforderte Oberflächenqualität Q2, geglättet, bei Ausführung als einlagiger Kalkzementputz aus unserer Sicht aus technischen Gründen nicht fachgerecht herstellbar ist. Wir bitten daher um Prüfung und Abstimmung der geforderten Ausführungsart bzw. der Oberflächenqualität. Mit freundlichen Grüßen	Sehr geehrte Damen und Herren, die ausgeschriebene Oberflächenqualität Q2, geglättet ist weiterhin Anforderung. Die Ausführung hat entsprechend den anerkannten Regeln der Technik sowie dem Merkblatt „Putzoberflächen im Innenbereich“ (Industriegruppe Baugipse im Bundesverband der Gipsindustrie e. V. / ZDB), Abschnitt 4.2.2, zu erfolgen. Sofern hierfür zusätzliche Bearbeitungsschritte bzw. Nachbehandlungen der Putzoberfläche erforderlich sind, sind diese Bestandteil der ausgeschriebenen Leistung und in die entspr. Position einzurechnen. Eine Änderung der ausgeschriebenen Oberflächenqualität erfolgt nicht. Mit freundlichen Grüßen Zentrale Vergabestelle Stadt Trier	15.10.2026 10:20:04