

WC–Ruf	
ZL	Zimmer–Signalleuchte UP inkl. Elektronik, passend zum Schalterprogramm
RT	Ruffaster UP, passend zum Schalterprogramm
ZT	Zugtaster UP, passend zum Schalterprogramm
AT	Abstellaster UP, passend zum Schalterprogramm
DZ	Dienstzimmereinheit UP, passend zum Schalterprogramm
NT	Netzlet UP/AP, passend zum Schalterprogramm
UV	Unterbrechungsfreie Stromversorgung UP/AP, passend zum Schalterprogramm
Hinweise und Erläuterungen	
– Eine Akkupufferung für 1h gemäß VDE 0834 Teil 1 ist einzuhalten! – Die Meldung "WC–Ruf" ist bei einer vorhandenen bzw. geplanten GLT an diese weiterzuleiten.	

e				
d				
c				
b				
a	-	-	-	-
Index	Änderung/Ergänzung	Achse	Datum	Gez.
PROJEKT Grundschule Auf der Wunderburg als Containerschule Kampstraße 22 26135 Oldenburg				
PLANUNGSSTAND Entwurfsplanung		PROJ.-NR. 2026-002	ZEICHNUNGS-NR. IND. 3_FM_SM_X_03_X	
GEWERK Elektro- und Fernmeldetechnik		GEZEICHNET CB	MAßSTAB ohne	
DARSTELLUNG Übersicht WC-Ruf		DATUM 03.09.2026	BLATTGRÖSSE 800x500	
Planstand Architektur: -				
BAUHERR Stadt Oldenburg Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau 26105 Oldenburg		PLANUNG 		