



Alle Maße am Bau sind eingeverantwortlich vor Ort zu überprüfen!
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen!
Wärmedämmung gemäß aktueller GEG.
Rohrmaterial Trinkwasser: Edelstahl.
Die Sanitär- Objektanordnung erfolgt entsprechend den Bad-Details des Architekten.
Alle Einzelraumlüfter 60m³/h mit Intervall und Nachlauf.
Bei allen Wand- und Deckendurchbrüche ist auf die Einhaltung des Bandschutzes zu achten.
Ausführung der Arbeit entsprechend dem neuesten Stand der Technik und allen entsprechenden Normen.

Bauherr: Klaus Schavan
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und Hochbau
Industriestraße 1e
26121 Oldenburg

Neubau
Containerschule

Heizung/Klima/Lüftung/Sanitär
Erdgeschoss

Archi-Stand 04.06.202