

Verfahren: VGF 224/25 - Verlegearbeiten von taktilen Klebeelementen in den unterirdischen Stationen KW/ME/HS

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr	Frage	Antwort	Gesendet
1	Bezüglich der Noppen und Rippenpositionen: In allen Positionen ist die Rede von Untergrundvorbereitung / Vorbehandlung. Würden Sie genauer beschreiben was genau alles hiermit gemeint ist?	Die in den Positionen genannten Leistungen „Untergrundvorbereitung / Vorbehandlung“ umfassen folgende Schritte: Reinigung des Untergrunds: Entfernung von Staub, Schmutz, Fett und sonstigen haftungsbeeinträchtigende n Rückständen auf den bestehenden Bodenbelägen der B-Ebene. Sicherstellung der Haftfähigkeit: Im Bedarfsfall Einsatz von geeigneten haftvermittelnden Produkten, um eine dauerhafte Verklebung der selbstklebenden Bodenindikatoren zu gewährleisten. Die Auswahl ist vorab mit dem Auftraggeber abzustimmen. Trockener, ebener Untergrund: Beschädigungen sind vor der Montage zu beseitigen, sodass eine plane und tragfähige Fläche entsteht. Diese Maßnahmen sind Bestandteil der ausgeschriebenen Leistung und dienen der Sicherstellung einer fachgerechten und dauerhaften Ausführung gemäß den Vorgaben der Baubeschreibung und den einschlägigen technischen Regelwerken.	14.11.2025 14:58:32