

Meldungen

FG00-99	Schaltanlagen intern	Leitungsschutz Schaltschrankausstattung	EIN/AUS/AUSGELÖST
FG00-99		Leistungsschalter Einspeisung	Reset Meldungen
FG00-99		Hauptschalter	EIN/AUS NO
FG00-99		Hauptschalter	EIN/AUS NC
FG00-99		Leistungsschalter	Überlast
FG00-99		Leistungsschalter	Kurzschluss
FG00		Überspannungsschutz	Ausgelöst
FG00		Leistungsschalter Hilfsstromkreise	EIN/AUS/AUSGELÖST
FG00		Leitungsschutz Geräteversorgung	EIN/AUS/AUSGELÖST
FG00		Leitungsschutz Messspannungen	EIN/AUS/AUSGELÖST
FG00		Leitungsschutz Unterspannung VDE0108	Meldung NC
FG00		Leitungsschutz Netzteil 1 24V	EIN/AUS/AUSGELÖST
FG00		Steuerspannung 24VDC	OK Netzteil 1
FG00		USV 24VDC	Alarm
FG01	Brandschutz- und Noteinrichtungen	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG01		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS/AUSGELÖST
FG02	Systemtechnische Einrichtungen (NT32)	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG02		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS/AUSGELÖST
FG03	Bauwerksanlagen	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG03		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS/AUSGELÖST
FG04	Beleuchtungsanlage Tunnel	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG04		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS
FG04		Leitungsschutzschalter	AUSGELÖST
FG04		Bel DALI Kanal 1-...	TEST/EIN/AUS
FG05	Steckdosenverteiler Tunnel	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG05		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS/AUSGELÖST
FG06	Steckdosenkombinationen Bahnsteig	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG06		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS/AUSGELÖST
FG07	Steckdosenkombinationen Bahnsteigunterkante	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG07		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS/AUSGELÖST

Meldungen

FG08	Grundbeleuchtung Bahnsteig unterirdisch	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG08		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS
FG08		Leitungsschutzschalter	AUSGELÖST
FG08		Bel DALI Kanal 1-...	TEST/EIN/AUS
FG09	Zusatzbeleuchtung Bahnsteig unterirdisch	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG09		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS
FG09		Leitungsschutzschalter	AUSGELÖST
FG09		Bel DALI Kanal 1-...	TEST/EIN/AUS
FG10	Beleuchtung Betriebsräume	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG10		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS
FG10		Leitungsschutzschalter	AUSGELÖST
FG10		Bel DALI Kanal 1-...	TEST/EIN/AUS
FG11	Steckdosen Betriebsräume	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG11		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS/AUSGELÖST
FG12	Beleuchtung Kabelkeller	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG12		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS
FG12		Leitungsschutzschalter	AUSGELÖST
FG12		Bel DALI Kanal 1-...	TEST/EIN/AUS
FG13	Steckdosen Kabelkeller	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG13		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS/AUSGELÖST
FG14	Eisenbahnsignaltechnik	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG14		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS/AUSGELÖST
FG15	Einrichtungen Fahrstromtechnik	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG15		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS/AUSGELÖST
FG16	Beschilderungen und Fahrgastinfo	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG16		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS/AUSGELÖST
FG17	Fremdeinrichtungen	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG17		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS/AUSGELÖST

Meldungen

FG18	Beleuchtung Betriebsgänge Station	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG18		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS
FG18		Leitungsschutzschalter	AUSGELÖST
FG18		Bel DALI Kanal 1-...	TEST/EIN/AUS
FG19	Sumpfpumpen Tunnel	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG19		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS/AUSGELÖST
FG20	Grundbeleuchtung Verteilerebenen B-Ebene	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG20		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS
FG20		Leitungsschutzschalter	AUSGELÖST
FG20		Bel DALI Kanal 1-...	TEST/EIN/AUS
FG21	Zusatzbeleuchtung Verteilerebenen B-Ebene	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG21		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS
FG21		Leitungsschutzschalter	AUSGELÖST
FG21		Bel DALI Kanal 1-...	TEST/EIN/AUS
FG22	Steckdosenkombinationen Verteilerebenen B-Ebene	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG22		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS/AUSGELÖST
FG23	Grundbeleuchtung Verteilerebenen A-Ebene	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG23		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS
FG23		Leitungsschutzschalter	AUSGELÖST
FG23		Bel DALI Kanal 1-...	TEST/EIN/AUS
FG24	Zusatzbeleuchtung Verteilerebenen A-Ebene	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG24		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS
FG24		Leitungsschutzschalter	AUSGELÖST
FG24		Bel DALI Kanal 1-...	TEST/EIN/AUS
FG25	Steckdosenkombinationen Verteilerebenen A-Ebene	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG25		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS/AUSGELÖST
FG26	Fördertechnische Einrichtungen nur Personenbeförderung	Leistungsschalter Einspeisung	Reset Meldungen
FG26		Hauptschalter	EIN/AUS NO
FG26		Hauptschalter	EIN/AUS NC

Meldungen

FG27	Grundbeleuchtung Bediensteg	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG27		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS
FG27		Leitungsschutzschalter	AUSGELÖST
FG27		Bel DALI Kanal 1-...	TEST/EIN/AUS
FG28	Zusatzbeleuchtung Bediensteg	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG28		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS
FG28		Leitungsschutzschalter	AUSGELÖST
FG28		Bel DALI Kanal 1-...	TEST/EIN/AUS
FG29	Steckdosenkombinationen Bediensteg	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG29		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS/AUSGELÖST
FG30	Gleisbeleuchtungsanlagen	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG30		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS
FG30		Leitungsschutzschalter	AUSGELÖST
FG30		Bel DALI Kanal 1-...	TEST/EIN/AUS
FG31	Grundbeleuchtung Bahnsteig oberirdisch	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG31		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS
FG31		Leitungsschutzschalter	AUSGELÖST
FG31		Bel DALI Kanal 1-...	TEST/EIN/AUS
FG32	Zusatzbeleuchtung Bahnsteig oberirdisch	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG32		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS
FG32		Leitungsschutzschalter	AUSGELÖST
FG32		Bel DALI Kanal 1-...	TEST/EIN/AUS
FG33	Effektbeleuchtung unterirdisch	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG33		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS
FG33		Leitungsschutzschalter	AUSGELÖST
FG33		Bel DALI Kanal 1-...	TEST/EIN/AUS
FG34	Effektbeleuchtung oberirdisch	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG34		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS
FG34		Leitungsschutzschalter	AUSGELÖST
FG34		Bel DALI Kanal 1-...	TEST/EIN/AUS

Meldungen

FG35	Weichenheizungen	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG35		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS/AUSGELÖST
FG36	Schienenbenetzungsanlagen	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG36		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS/AUSGELÖST
FG37	Fördereinrichtungen ohne Personenbeförderung	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG37		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS/AUSGELÖST
FG38			
FG38			
FG38			
FG38			
FG39-49	Frei		
FG50	Anlagentechnik Maschinenpark	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG50		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS/AUSGELÖST
FG51	Anlagentechnik Not-Aus, Not-Halt, Anlagen-Aus Bereichs-Aus	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG51		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS/AUSGELÖST
FG52	Anlagentechnik Ersatzeinspeisungen Fahrstrom	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG52		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS/AUSGELÖST
FG53	Anlagentechnik Hubeinrichtungen	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG53		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS/AUSGELÖST
FG54	Elektranten Werkstattbereiche	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG54		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS/AUSGELÖST
FG55	Beleuchtung Werkstatthallen	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG55		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS
FG55		Leitungsschutzschalter	AUSGELÖST
FG55		Bel DALI Kanal 1-...	TEST/EIN/AUS
FG56	Elektranten Arbeitsplätze	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG56		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS/AUSGELÖST

Meldungen

FG57	Beleuchtung Arbeitsplätze	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG57		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS
FG57		Leitungsschutzschalter	AUSGELÖST
FG57		Bel DALI Kanal 1-...	TEST/EIN/AUS
FG58	Elektranten Arbeitsbühnen	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG58		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS/AUSGELÖST
FG59	Beleuchtung Arbeitsbühnen	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG59		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS
FG59		Leitungsschutzschalter	AUSGELÖST
FG59		Bel DALI Kanal 1-...	TEST/EIN/AUS
FG60	Beleuchtung Aufenthalts- u. Sozialräume	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG60		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS
FG60		Leitungsschutzschalter	AUSGELÖST
FG60		Bel DALI Kanal 1-...	TEST/EIN/AUS
FG61	Elektranten Aufenthalts- u. Sozialräume	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG61		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS/AUSGELÖST
FG62	Beleuchtung Büro	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG62		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS
FG62		Leitungsschutzschalter	AUSGELÖST
FG62		Bel DALI Kanal 1-...	TEST/EIN/AUS
FG63	Elektranten Büro	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG63		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS/AUSGELÖST
FG64-89		Frei	
FG90	Ladeinfrastruktur E-Mobilität BUS	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG90		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS/AUSGELÖST
FG91	Ladeinfrastruktur E-Mobilität PKW	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG91		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS/AUSGELÖST
FG92	Einheiten für EVU/Messstellenbetreiber,	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG92	Einheiten für EVU/Messstellenbetreiber	Leitungsschutzschalter	EIN/AUS/AUSGELÖST

Meldungen

FG93-94		Frei	
FG95	Sicherheitsbeleuchtung	Lasttrennschalter Gruppeneinspeisung	EIN/AUS
FG95		Leitungsschutzschalter	EIN/AUS/AUSGELÖST