

BIETERKOMMUNIKATION

Teilnahmewettbewerb (Korrektur)

23.10.2026

Verfahren: 2026004583 - HH-WIN Moorbург – Neubau eines Verdichtergebäudes einschließlich technischer Gebäudeausrüstung für zwei Wasserstoffverdichter

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr.	Frage	Antwort	Gesendet
1	Bieterfragen und Antworten	Frage: In den Ausschreibungsunterlagen wird eine Bescheinigung über die Herstellerqualifikation zum Schweißen von tragenden Stahlbauten nach DIN 18800-7:2008-11, Klasse B, C bzw. D, gefordert. Da DIN 18800-7 zurückgezogen und durch DIN EN 1090-2 ersetzt wurde, bitten wir um Bestätigung, dass ein entsprechender aktueller Nachweis nach DIN EN 1090 als gleichwertiger Nachweis akzeptiert wird. Antwort: Vielen Dank für den Hinweis. Korrektur der Anforderung: Für Hochbau/Stahlbau: Bescheinigung über die Herstellerqualifikation zum Schweißen von tragenden Stahlbauten nach DIN EN 1090-2:2024-09, Ausführungsklasse EXC2. Frage: Für die einzusetzende Elektrofachkraft nach DIN VDE 1000-10 wird zusätzlich eine Schulung für Explosionsschutz gefordert. Bitte konkretisieren Sie Umfang und Qualifikationsanforderungen der Explosionsschutzschulung und teilen Sie mit, welcher Befähigungs-/Schulungsnachweis vom Auftraggeber anerkannt wird. Antwort: Vielen Dank für den Hinweis. Korrektur der Anforderung: Für die EMSR-Technik: Elektrofachkraft nach DIN VDE 1000-10 und zusätzlich nachgewiesene Kenntnisse und Fähigkeiten im elektrischen Explosionsschutz nach DIN EN IEC 60079-14 (VDE 0165-1). Der Nachweis kann über entsprechende Schulungsnachweise erfolgen. Frage: Ist die Anforderung an die Referenzen für die Hochbauprojekte 1 und 2 dahingehend zu verstehen, dass der Nachweis die Leistungen des Hochbaus	20.10.2026 10:29:22

einschließlich der Technischen Gebäudeausrüstung (TGA), jedoch ohne verfahrenstechnische Anlagen umfasst?

Antwort:

Korrekt, also analog zum angefragten/zu erbringenden Leistungsumfang: Gebäude inkl. TGA ohne Verdichter (der in diesem Falle die verfahrenstechnische Anlage darstellt).