Stadtverwaltung Trier
Sichelstraße 8, 54290 Trier

Projekt: Neubau Hauptfeuerwache

Aufstellung: Anlagenliste

Nr.	Position im LV	LV	Gewerk	Bauteil	Anzahl	Bemerkungen	Zyklus	Zeitraum
1	02.03.9	039.5	Sporthallenausbau Prallwand	**T30 RS-Brandschutz-Türen**	1	Die vom Hersteller vorgegebenen Wartungsintervalle sind unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften für Brand- und Rauchschutztüren, insbesondere DIN 14677 und DIN 18095, sowie der jeweiligen Zulassung zwingend einzuhalten. Die Wartung beinhaltet sämtliche funktionsrelevanten Bauteile wie z. B. Türblatt, Zarge, Bänder, Schließmittel (z. B. Türschließer), Dichtungen (insbesondere Rauchschutzdichtungen), Schlösser und Beschläge.	1 mal jährlich	4 Jahre ab VOB Abnahme
2	02.03.10	039.5	Sporthallenausbau Prallwand	**Rauchschutz-Türen**	1	Die vom Hersteller vorgegebenen Wartungsintervalle sind unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften für Brand- und Rauchschutztüren, insbesondere DIN 14677 und DIN 18095, sowie der jeweiligen Zulassung zwingend einzuhalten. Die Wartung beinhaltet sämtliche funktionsrelevanten Bauteile wie z. B. Türblatt, Zarge, Bänder, Schließmittel (z. B. Türschließer), Dichtungen (insbesondere Rauchschutzdichtungen), Schlösser und Beschläge.	1 mal jährlich	4 Jahre ab VOB Abnahme