

Verfahren: VGF 261/26 - Erneuerung Fahrstromschaltraum inkl. Not-Aus-Anlage - hier: Bauausführung Tiefbau

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr.	Frage	Antwort	Gesendet
1	<u>Bieterfragen 01:</u> Gemäß Position 2.4.30. sind 50m Erdungskabel 120mm ² zu liefern und in das vorhandene Kabelschutzrohr einzuziehen. Ist hier der Kabeltyp NYY-J 1x120 qmm zu kalkulieren? Zur Kalkulation bitten wir um genaue Spezifikation des Kabels. Gemäß Position 2.4.40. sind 40m 'Energiekabel T-Kabel 500mm ² zu liefern und in das vorhandene Kabelschutzrohr einzuziehen. Sind hier 4 Längen des Kabeltyps NYY-O 1x500 RM schwarz zu kalkulieren? Zur Kalkulation bitten wir um genaue Spezifikation des Kabels.	<u>Antwort zu Bieterfragen 01:</u> Zu Position 2.4.30: Die Spezifikation des 120-mm ² -Kabels ist den Anlagen ("Produktinformation_Speisekabel_120mm2.pdf") zu entnehmen. Zu Position 2.4.40: Diese im Leistungsverzeichnis ursprünglich vorgesehene Position entfällt. Das Leistungsverzeichnis wurde im Rahmen des Korrekturzyklus dementsprechend angepasst.	12.10.2026 11:26:37