

BIETERKOMMUNIKATION

Ausschreibung (Korrektur 3)

22.10.2026

Verfahren: Z.KYBE.A.000322.429.1 VOB.3106. - Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik in Tübingen-Erweiterung Institut (Neubau): Förderanlagen

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr.	Frage	Antwort	Gesendet
1	Korrekturzyklus	Sehr geehrte Damen und Herren, in Kürze wird ein Korrekturzyklus zur Verlängerung der Angebotsfrist eingeleitet. Weitere Informationen erhalten Sie, sobald der Korrekturzyklus abgeschlossen ist. Mit freundlichen Grüßen Vergabestelle Bau Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.	18.09.2026 08:19:22
2	Korrekturzyklus - was wurde geändert?	Sehr geehrte Damen und Herren, wie bereits mitgeteilt, wurde im Verfahren eine Korrektur durchgeführt. Die Angebotsfrist wurde verlängert. Der neue Submissionstermin ist am 2.10.2026 um 10:00 Uhr. Weitere Unterlagen wurden nicht geändert. Mit freundlichen Grüßen Vergabestelle Bau Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.	18.09.2026 09:31:35
3	Korrekturzyklus	Sehr geehrte Damen und Herren, in Kürze wird ein Korrekturzyklus eingeleitet. Hierbei wird die Ausführungsfrist auf dem VHB 214 geringfügig angepasst. Weitere Informationen erhalten Sie, sobald der Korrekturzyklus abgeschlossen ist. Mit freundlichen Grüßen Vergabestelle Bau Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.	21.09.2026 09:31:49

4	Korrekturzyklus - was wurde geändert?	Sehr geehrte Damen und Herren, wie bereits mitgeteilt, wurde im Verfahren eine Korrektur durchgeführt. Im VHB 214 Besondere Vertragsbedingungen war ein fehlerhafter Ausführungsbeginn genannt. Korrekt ist - wie in der Bekanntmachung angegeben - "Mit der Ausführung ist zu beginnen: innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum 2.12.2027 zugehen". Das VHB 214 wurde nun korrigiert. Weitere Unterlagen wurden nicht geändert. Mit freundlichen Grüßen Vergabestelle Bau Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.	21.09.2026 09:55:21																								
5	Korrekturzyklus	Sehr geehrte Damen und Herren, in Kürze wird ein Korrekturzyklus zur Verlängerung der Angebotsfrist eingeleitet. Weitere Informationen erhalten Sie, sobald der Korrekturzyklus abgeschlossen ist. Mit freundlichen Grüßen Vergabestelle Bau Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.	29.09.2026 13:12:06																								
6	Was hat sich genau geändert?	Sehr geehrte Damen und Herren, der Korrekturzyklus wurde eingeleitet, da die Angebotsphase auf den 23.10.2026 verlängert wurde, daher haben sich auch folgende Fristen verschoben, wie folgt: <table><tr><td>Alte Fristen:</td><td></td></tr><tr><td>Frist Bieterfragen:</td><td>21.09.2026</td></tr><tr><td>12:00 Uhr</td><td></td></tr><tr><td>Angebotsfrist:</td><td></td></tr><tr><td>02.10.2026 10:00 Uhr</td><td></td></tr><tr><td>Ablauf der Bindefrist:</td><td>04.12.2026</td></tr></table> ----- ----- <table><tr><td>Neue Fristen:</td><td></td></tr><tr><td>Frist Bieterfragen:</td><td>15.10.2026</td></tr><tr><td>12:00 Uhr</td><td></td></tr><tr><td>Angebotsfrist:</td><td></td></tr><tr><td>23.10.2026 10:00 Uhr</td><td></td></tr><tr><td>Ablauf der Bindefrist:</td><td>28.12.2026</td></tr></table>	Alte Fristen:		Frist Bieterfragen:	21.09.2026	12:00 Uhr		Angebotsfrist:		02.10.2026 10:00 Uhr		Ablauf der Bindefrist:	04.12.2026	Neue Fristen:		Frist Bieterfragen:	15.10.2026	12:00 Uhr		Angebotsfrist:		23.10.2026 10:00 Uhr		Ablauf der Bindefrist:	28.12.2026	29.09.2026 14:12:21
Alte Fristen:																											
Frist Bieterfragen:	21.09.2026																										
12:00 Uhr																											
Angebotsfrist:																											
02.10.2026 10:00 Uhr																											
Ablauf der Bindefrist:	04.12.2026																										
Neue Fristen:																											
Frist Bieterfragen:	15.10.2026																										
12:00 Uhr																											
Angebotsfrist:																											
23.10.2026 10:00 Uhr																											
Ablauf der Bindefrist:	28.12.2026																										

Die restlichen Vergabeunterlagen inkl. LV bleiben unverändert.

Mit freundlichen Grüßen
Vergabestelle Bau
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften e.V

7

Sehr geehrte Damen und Herren,

Gem. LV sollen wir prüfen, ob die baulichen Schallschutzmaßnahmen ausreichend sind, um einen erhöhten Schallschutz zu gewährleisten. Können wir davon ausgehen, dass alle baulich notwendigen Maßnahmen gem. unseren Empfehlungen zur Erreichung dieses Ziels realisiert werden? Andernfalls müssten ggf. kostenintensive aufzugsseitige Entkopplungen u.a. der Führungsschienen vorgesehen werden, welche gem. Leistungsverzeichnis nicht gesondert gefordert werden.

Mit freundlichen Grüßen

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit weisen wir Ihre Frage zurück, da sie weit nach dem Ende der Frist für Bieterfragen eingegangen ist.

Genereller Hinweis:
Das LV ist ausreichend genau beschrieben, siehe „ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN“
"Erhöhter Schallschutz
Die Aufzugsanlagen sind so auszuführen, dass ein erhöhter Schallschutz nach DIN 4109 in schutzbedürftigen Räumen von 25 dB(A) nicht überschritten wird. Der AN hat zu diesem Zweck auch die baulich getroffenen Schallschutzmaßnahmen zu prüfen und gegebenenfalls Empfehlungen auszusprechen."

D.h. sollte die Aufzugsfirma zu dem Schluss kommen, dass die baulich getroffenen Maßnahmen nicht ausreichend sind, dann muss mit dem Bauphysiker etc. diskutiert werden, ob die Bedenken gerechtfertigt sind und/oder es akzeptiert wird, dass evtl. die Vorgaben nicht eingehalten werden können.

Mit freundlichen Grüßen
Vergabestelle Bau
Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften e.V

22.10.2026 11:03:22