Arbeitskarte für KG 362 Dachfenster, Dachöffnungen

Leistungs-kennziffer				Inspektions- und Wartungsarbeiten	Fristen						Bemerkungen
					1-monatl.	3-monatl.	6-monatl.	12-monatl	24-monatl	bei Bedarf	
1	**0**	**0**	**0**	**Inspektion**							
1	**1**	**0**	**0**	**Sicht- und Zustandskontrolle**							
1	1	0	1	Prüfung der Rahmen und Kuppeln von Rauchabzügen und Dachzugängen auf Verzug, mechanische Beschädigungen, Risse oder Korrosion				**x**			
1	1	0	2	Prüfung der Befestigung aller Schrauben an Bändern und Beschlägen auf festen Sitz				**x**			
1	1	0	3	Prüfung der Dichtungen auf Elastizität, korrekten Sitz und Beschädigungen				**x**			
1	1	0	4	Prüfung des Umfeldes (z.B. Schwenkbereich) auf Freiheit von Hindernissen				**x**			
1	**2**	**0**	**0**	**Mechanische Funktionsprüfung**							
1	2	0	1	Prüfung der Scharniere, Verriegelungen und Gestänge auf Verschleiß				**x**			
1	2	0	2	Prüfung der Motoren, Endabschalter und Kabel auf einwandfreie Funktion				**x**			
1	2	0	3	Prüfung der Steuerzentrale auf einwandfreie Funktion (korrekte Auslösung)				**x**			
1	2	0	4	Prüfung der Notstrom-Akkus auf Spannung und Alter				**x**			
1	2	0	5	Prüfung der Handauslöser auf korrekte Funktion (Glasscheibe/LEDs)				**x**			
2	**0**	**0**	**0**	**Wartung/Instandsetzung**							
2	0	0	1	Durchführung kleiner Wartungs- und Pflegearbeiten (z.B. Reinigen, Schmieren, Ölen, Fetten, Nachstellen, Nachziehen von Schrauben)				**x**			
2	0	0	2	Durchführung kleiner Instandsetzungsarbeiten (z.B. Austausch von Dichtungen, Austausch von Verschleißteilen)				**x**			
2	0	0	3	Dokumentation der durchgeführten Instandsetzungsarbeiten				**x**			