

1(3x2,5mm2 RE)  
NYY-J, B2ca

Sicherung  
Gemäß Herstellervorgaben

Steuerkabel  
RS485  
zur Verlegung in  
Kabeltrassen & -tröge

4x1,5mm<sup>2</sup> NYY-J  
mit Adernummerierung

- 1 – Stadion
- 2 – Hohemark
- 3 – Ober-Eschbach

	C°
--	----

## Schienentemperaturfühler

Legend:

- Sicherung
- Schienenfühler
- Netzteil  
AC/DC Wandler
- Wetterstation mit SPS
- Einbau (rot)
- Bestand (schwarz)

—							
Index	Änderung			Datum	Name		
		Projekt	Grundstrecke _	Plannummer _		Gewerk _	
VerkehrsGesellschaft Frankfurt am Main mbH		Neubau Wetterstationen	Teilabschnitt _	Bezeichnung Schaltplan Wetterstation		Blattnr. 3	
		-	bearbeitet	Datum 25.11.25	Name Qarizada	Maßstab Ohne	
Dateibezeichnung SCT-20240219-Wetterstationen			geprüft	Datum _	Name _	Index _	