

Verfahren: VGF 071/26 - Schweizer Platz Brandschutz Hauptmaßnahme - Schaltschrankbau und Lieferung

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr	Frage	Antwort	Gesendet
1	<p>1. Bereitstellung Muster Schaltplan</p> <p>-> Ohne einen Musterschaltplan lässt sich der Aufwand für die Dokumentation in e-Plan nicht seriös kalkulieren</p> <p>2. Bereitstellung Muster Aufbaupläne</p> <p>-> Ohne einen Muster Beispiel lässt sich der Aufwand nicht seriös kalkulieren</p> <p>3. Leistungsverzeichnis Auflistung der Positionen</p> <p>-> Zum Teil fehlen bei einigen Positionen die Angaben zum Fabrikat und Typ.</p> <p>Bitte stellen Sie entsprechende Dokumente (Anmerkung 1&2) und Informationen zu den fehlenden Angaben bzgl. Fabrikat und Typ (Anmerkung 3) zur Verfügung.</p>	<p>Zu 1. und 2. (Bereitstellung von Muster-Schaltplänen und Muster-Aufbauplänen)</p> <p>Aus Gründen der Wahrung der Vertraulichkeit werden diese Unterlagen erst nach Rücksendung der von Ihnen unterzeichneten Vertraulichkeitserklärung , über die Bieterkommunikation an den jeweiligen Bieter übermittelt.</p> <p>Die vertraulichen Unterlagen enthalten wesentliche Informationen für die Angebotserstellung und sind vor Abgabe des Angebots sorgfältig zu prüfen.</p> <p>? Anmerkungen 1 und 2 sind hiermit beantwortet.</p> <p>Zu 3. (Angaben zu Fabrikat und Typ im Leistungsverzeichnis)</p> <p>Für die genannten Positionen besteht keine feste Produkt- oder Herstellerbindung. Die angebotenen Produkte müssen die im Leistungsverzeichnis beschriebenen technischen und funktionalen Merkmale erfüllen. Gleichwertige Produkte sind zulässig, sofern sie den Anforderungen entsprechen.</p> <p>Anlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VGF_Vertraulichkeitserklärung LuD (1).pdf 	08.05.2026 11:20:42
2	<p>In denStücklisten sind 2 Schaltschränke angegeben:</p> <p>VX 8806.000 DK 5506131 (IT Schrank)</p> <p>Wir gehen davon aus, dass hier ein Fehler vorliegt und der VX Schrank verwendet wird. Zusätzlich sind in der Aufbauzeichnung Seitenbleche angegeben, die nicht in der Stückliste aufgeführt sind. Diese werden mit angeboten?</p>	<p>Der Musterplan inkl. Stückliste ist als Beispiel zu sehen und nicht mit dem in den LV geforderten Bauteilen 100% deckungsgleich. Der Schaltschrank VX 8806.000 würde z.B. die Anforderungen eines Standschranks aus dem LV abdecken.</p>	11.05.2026 11:25:06