

BIETERKOMMUNIKATION

Ausschreibung

16.01.2026

Verfahren: VGF 261/25 - Gleiserneuerung Battonstraße zwischen Börneplatz & Fahrgasse

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

| Nr | Frage | Antwort | Gesendet |
|----|--|---|---------------------|
| 1 | <u>Bieterfrage 01</u> Zu den Ankerbolzen (4.1.340) sind in Rücksprache mit dem Hersteller noch folgende Fragen zu klären: - Welche Güte muss der Stahl haben? (bspw. 5.8 oder 8.8) - Welcher Werkstoff? Edelstahl, Stahl verzinkt oder Kohlenstoff (Stahl roh) | <u>Antwort auf Bieterfrage 01</u> - Die Stahlgüte 5.8 ist ausreichend. - Die Ankerbolzen sollen aus verzinktem Stahl bestehen. | 15.01.2026 09:18:22 |