




Legende:

- Brandwand, Feuerbeständig unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung
- Brandwandverlauf im OG
- Bereich nicht betrachtet
- RWA-Öffnung

Die Brandschutzpläne dienen der Visualisierung der grundlegenden Anforderungen des Brandschutzkonzepts. Eine Verwendung ohne den Textteil des Brandschutzkonzepts ist unzulässig. Sämtliche Leistungen werden bei der Durchführung der Geschossdecken in der Feuerwiderstandsklasse derselben geschichtet oder in geschossübergreifenden Schichten geführt, deren Schichtwiderstandsklasse derselben entspricht.

Explosionsschutzdokument
Anlagenspezifischer Teil: Siebdruckraum
Zoneneinteilung:
Zone 0: Im Vorratsbehälter
Zone 1: Im Siebaufstellbereich
Zone 2: Vor der Anlage weitere 1m horizontal und 0,5m vertikal.
1m um die Öffnung der Abluftleitung

1. Nachtrag zur Baugenehmigung B-2021-708-4 vom 22.12.2021		Kle	/ 28.02.2023
Nr.	Änderung, Art, Umfang, Ursache	Name	Datum

Dipl.-Ing. Astrid Pabst
staatl. anerkannte Sachverständige für die Prüfung des Brandschutzes

Burckhardt, Pabst + Partner
Ingenieure + Architekten
Lüderichstr. 2-4 / 51105 Köln
Telefon (+49) 221 88 09 11 90
info@bpp-ing.de

Entwurfverfasser: **fs-architekten GmbH**
Friedensplatz 12
64283 Darmstadt

Bauherr: **Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH**
Kurt-Schumacher-Straße 8
60311 Frankfurt am Main

Projekt: **Brandschutzkonzept**
Brandschutzrelevante Grundrissänderung und Erweiterung an der Stadtbahnzentralwerkstatt und Erweiterung des Portnergebäudes
1. Nachtrag zur Baugenehmigung B-2021-708-4 vom 22.12.2021

Liegenschaft: Heerstraße 305
60488 Frankfurt am Main

Planinhalt: **Dachaufsicht**

Zeichnungs-Nr.: **B4**

Multiscale: **1:200**

Boehr: A. Pabst
gezeichnet: C. Klein
Projekt-Nr.: 15004_09_B
Plangrund: STW---DA_X---A_GPL_WDde_-4500_03.02.2023

18.03.2021
18.03.2021
18.03.2021

Plangröße: 750 / 1350