

Brandschottdokumentation - Vorgaben

Folgende Leistungen sind zu erbringen:

Pläne

Erstellen von Schottplänen

Excelliste

- Aufnahme und Dokumentation der Brandschottungen gem. der Exceltabelle „BS_Doku_Parameter.xlsx“
 - ⑨ Spalte H „Schottnummer“: Benennung nach folgenden Angaben

Bsp. Station Güterplatz (GP)



- Verortung der Brandschotte in Grundrissplänen

Bericht

- ⑨ Ein PDF-Bericht pro Ebene
- ⑨ Gute Auflösung der eingefügten Fotos
 - ⑨ Im Bericht sind Dateinamen nach folgenden Angaben zu benennen:

Bsp. Station Güterplatz (GP)



Fotodokumentation

- ⑨ Fotos zusätzlich separat als Dokument einreichen (Fotoqualität)
- ⑨ Beidseitige Fotodokumentation
 - ⑨ Benennung der einzelnen Fotos mit entsprechender Schottnummerierung für die Zuordnung

Beschilderung

- ⑨ Inhalt QR-Code:

Bsp. Station Güterplatz (GP)

316 BRDS GP0001



Auszug aus der Excel-Liste der Brandschottdokumentation

Station	Objektnr.	Stations- kürzel	Ebene	Raumnr.	Gewerk	Schottnummer	Einbaulage der Abschottung				Medien						Typ	Zulassung	
					Elektro		W - Wand	D - Decke	B - Boden	L - Leerrohr	Kabel- und Leitungen	Leerrohr für Kabel- und Leitungen	Koaxialkabel	Rohrleitung brennbar	Rohrleitung nicht brennbar	Brandschutzklappe	L90 Lüftungskanal		

Zulassung	Qualität	Fabrikat	Schottklasse	Schottart
			Kabelabschottung, S90	
			Rohrabschottung, R90	
			Kombiabschottung, S90	
			Vorschott, S90 oder R90	
			keine Anforderung	
			Mörtelschott	
			Weichschott	
			Modulschott	
			Kombschott	
			Rohrschott	
			Brandschutzmörtel	
			Brandschutzmörtel BSK	
			Brandschutzrohrschale	
			Brandschutzstein / -Stopfen	
			Brandschutzbeschichtung (Mineralfaser)	
			Brandschutzplatte	
			Brandschutzkissen	
			Brandschutzhülse	
			Brandschutzschaum	
			Brandschutzband	
			Brandschutzbandage inkl. Mörtel	
			Brandschutzmodulbox	
			Brandschutzkabelmanschette	
			Ringranddichtung (gas und wasserdicht)	
			Breite mm	

AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	B
	Abmessungen				Wandart	Wandstärke [cm]	Besondere Anforderungen oder Einbausituationen	BS-Schild	Fotos	Übereinstimmungserklärung	Status NU	Sanierungsart, durchgeführte Maßnahme			Bemerkung			
Kingraumheizung (gas und wasserdicht)	Breite [mm]	Höhe [mm]	ø [mm]	Fläche [m²]				angebracht	n. angebracht			offen	erledigt	saniert		Schottzustand		



Werte besser schützen.


VGF U-Bahn Station Kirchplatz B1-Ebene

svt Brandschutz-Services

DETAILBERICHT NR.: 316 BRDS KI0056

Nummer	316 BRDS KI0056
Bemerkung (svt)	Beschichtung zu dünn
Struktur Anzeige Pfad	\B1 - B1-Ebene
Achse / Lage	KI-AB1-02 / Ausstellung I
Durchmesser (cm)	Kabelbündel
erfasst am	28.10.2022
Belegung_	Elektro
Einbauart	Deckendurchbruch
System	Pyroplast SL (Z-19.15-499)

ANLAGEN

	Datum	Dateibeschreibung	
1	28.10.2022	Bezeichnung: Planausschnitt aus b1-ebene.pdf 1 Dateiname: 6646ac61-764e-48ec-8852-181f3cd6bc91.jpg	
2	26.10.2022	Bezeichnung: Foto_2022-10-26 09:49:16 Dateiname: bf90e1b1-f420-4aa1-bf93-a165594d88c0.jpg	
3	26.10.2022	Bezeichnung: Foto_2022-10-26 09:49:40 Dateiname: af5cdcae-2e8f-48bf-b183-9c40a04e35b3.jpg	