=K..+K1
10-kV-Schaltanlage

Gruppe US — 3 AC 10 kV 50 Hz — U_N = 12 kV — I_N = 2500 A

-C1
L1 L2 L3
Selbstüberwachung

=K..+S1
10-kV-Sekundärschrank
Reserveeinspeisung mit
Leistungsschalter

RM

=K..+S1
10-kV-Sekundärschrank

Ringleitungs-
einspeisung

Schaltfehler-
schutz

Automaten und Schalter
für Hilfsspannungskreise
Servicesteckdose

=K..+S1
Reserveeinspeisung mit LS

LS Aus

-Y6

Trennereinschub
gegen Ausfahren
verriegelt

-Q1

-Q8

-Y8

=K..+S1
Reserveeinspeisung LS-Einschub
AUS-Stellung und Spannungsfreiheit

Gruppe Ar / Br

Legende
RM — Rückmeldung der Schaltgeräte

Hinweis
Weitere Signale siehe Übersichtsschaltplan Leittechnik.

5	=K..+S1 Text	19.06.12	Kleessen	Datum	05.10.2010	Stromnetz Berlin GmbH	Vattenfall Europe Netzservice GmbH im Auftrag der Stromnetz Berlin GmbH	10-kV-Schaltanlage, Schaltfeld ..	B
6	And. Verrieg. =K..+S1, -Q1	19.07.12	Kleessen	Bearb.	Kleessen	110/10-kV-Umspannwerke		Reserveeinspeisung mit Trennwagen Übersichtsschaltplan	
7	=K..+S1	30.04.15	Kle./Schu.	Geprüft	Przechomski				TB3544_Anlage9_V01 Blatt 1-
Ausgabe	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr. 2-0-0213-3 Bl.9	Ers. f. KG4071_Anl_9	Ers. d.	v. 1 Bl.

2-0-0177 Gez.: 08.11.2007 Kleessen dwg