

Verfahren: VGF-EU 196/26 - Fremdeinspeisung in den Betriebshöfen - Herstellung und Lieferung von 20 Fremdeinspeisungsschränken

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr.	Frage	Antwort	Gesendet
1	<u>Bieterfrage 01</u> Für die 24V-Steuerleitungen wird laut Kabelkatalog der Typ H07Z-K vorgeschrieben. Diesen Kabeltyp gibt es aber erst ab einem Querschnitt von $\geq 1,5\text{mm}^2$. Ein Anschluss an viele der verbauten Baugruppen (z.B. SPS) ist damit aber nicht möglich, da der Querschnitt zu groß ist. Kann man auf den Kabeltyp H05Z-K ausweichen?	<u>Antwort auf Bieterfrage 01</u> Der Typ H05Z-K kann im 24V Stromkreis verwendet werden.	18.08.2026 16:14:48
2	<u>Bieterfrage 02</u> Für die 24V-Steuerleitungen wird lt. Kabelkatalog einheitlich die Farbe dunkelblau vorgeschrieben. Bei einer Fehlersuche ist damit nur schwer nachzuvollziehen, was L+ und was L- ist. Vorschlag: Ist es möglich, für L+ die Farbe dunkelblau und für L- die Farbe braun zu verwenden?	<u>Antwort auf Bieterfrage 02</u> Sowohl L+ als auch L- soll in Dunkelblau verlegt werden.	18.08.2026 16:14:48
3	<u>Bieterfrage 03</u> Für die 750V-Messkreise wird laut Kabelkatalog der Leitungstyp "Ölflex Train" vorgeschrieben. Dieser Kabeltyp ist aber nur für eine Nennspannung von 600V ausgelegt. Vorschlag: Können wir den Kabeltyp Radox; 4 GKW-AX; 1800V verwenden (1800V / halogenfrei; Datenblatt beigelegt)?	<u>Antwort auf Bieterfrage 03</u> Ja, für den 750V DC Messkreis kann die Radox; 4GKW-AX; 1800V Leitung verwendet werden.	18.08.2026 16:14:48
4	<u>Bieterfrage 04</u> Schaltpläne können im PDF und SEE Format geliefert werden. Ist das akzeptabel?	<u>Antwort auf Bieterfrage 04</u> Nein, der AG (Auftraggeber) möchte, wie im LV beschrieben, dass der AN (Auftragnehmer) die vom AG bereitgestellte E-Plan-Datei (Stromlaufpläne) um den Aufbauplan und weitere Angaben erweitert, so dass dem AG am Ende die gesamte Anlage als E-Plan-Datei (ZW1) vorliegt. Ein anderes Dateiformat wie z.B. SEE wird nicht akzeptiert.	21.08.2026 13:30:54
5	<u>Bieterfrage 05</u> Unter Punkt 01.02.0010 sind 2 St. angegeben. Bitte um Erklärung, was das bedeutet. Soll die Lieferung	<u>Antwort auf Bieterfrage 05</u> Wie in den gesonderten Vertragsbedingungen festgehalten,	21.08.2026 13:30:54

in 2 Losen erfolgen? Wenn ja, wie ist die Losgröße? möchten wir 2 Lieferungen zu je 10 Schränken in dem im Vertrag festgelegten Zeitraum.

6

Bieterfrage 06

Unter Punkt 01.02.0030 wird eine Errichterbestätigung verlangt. Da wir die Anlage nur liefern, können wir keine Errichterbestätigung erstellen.

Antwort auf Bieterfrage 06

Das Übergeben einer Konformitätserklärung ist ausreichend.
Die Errichterbestätigung kann dadurch entfallen.

21.08.2026 13:30:54