

Cakir, Sevda Nazan

---

Von: Blatter, Nicolai <Nicolai.Blatter@hpc.ag>  
Gesendet: Freitag, 8. Dezember 2023 15:47  
An: 21110\_BSK\_planung@plan-forward.de  
Betreff: Info zu den Estrichen - 2225636 - Umbau Gewerbeschule Kehl, Gebäude G, H und N, Fachtechnische Begleitung

Guten Tag zusammen,

kurze Info zu ihrer Anfrage, welche Estrich in der Gewerbeschule in Kehl verbaut worden sind.

In folgenden untersuchten Räumlichkeiten haben wir Zementestriche vorgefunden:

Gebäudeteil H

- Raum 0.09 (EG)
- Raum 2.07 (2.OG)

Speisesaal (Zwischenbau H-G)

- Flur (EG)

Gebäudeteil G

- Raum 1.12 (1.OG)
- Treppenhaus (2.OG)

In folgenden untersuchten Räumlichkeiten haben wir einen Gussasphalt vorgefunden:

Gebäudeteil N

- Raum 1.06 (1.OG)

Das sind alle Räumlichkeiten in denen wir die Bausubstanzuntersuchung durchgeführt hatten.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
Nicolai Blatter

Nicolai Blatter  
Staatlich geprüfter Bautechniker  
Projektbearbeiter



HPC AG  
Hauptstraße 70  
77652 Offenburg  
<https://www.hpc.ag>

phone: +49 781 2842870-15  
fax: +49 761 217520-11  
mobile: +49 175 7386225  
mail: [nicolai.blatter@hpc.ag](mailto:nicolai.blatter@hpc.ag)



Ausschlussklärung/Disclaimer: <https://www.hpc.ag/disclaimer/>

Hinweis zur Erhebung von personenbezogenen Daten: <https://www.hpc.ag/informationspflichten/>

---

Von: Blatter, Nicolai <Nicolai.Blatter@hpc.ag>

Gesendet: Mittwoch, 15. November 2023 13:21

An: 21110\_BSK\_planung@plan-forward.de

Cc: dominik.feist@ortenaukreis.de; Kopp, Bernd <Bernd.Kopp@hpc.ag>

Betreff: Ergebnisse - 21110\_BSK\_Gewerbeschulen Kehl Kriechkeller (HPC 225636 - Umbau Gewerbeschule Kehl, Gebäude G, H und N, Fachtechnische Begleitung)

Guten Tag zusammen,

anbei schicke ich Ihnen die Probenahme-Dokumentation für die Schadstoffuntersuchung des Bodenmaterials der Kriechkeller (Gebäudeteile H, G und N) der Gewerbeschule in Kehl.

Bitte entschuldigen sie nochmals die Verzögerung der Ergebnisstellung.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Nicolai Blatter

Nicolai Blatter

Staatlich geprüfter Bautechniker

Projektbearbeiter



HPC AG

Hauptstraße 70

77652 Offenburg

<https://www.hpc.ag>

phone: +49 781 2842870-15

fax: +49 761 217520-11

mobile: +49 175 7386225

mail: [nicolai.blatter@hpc.ag](mailto:nicolai.blatter@hpc.ag)



Ausschlussklärung/Disclaimer: <https://www.hpc.ag/disclaimer/>

Hinweis zur Erhebung von personenbezogenen Daten: <https://www.hpc.ag/informationspflichten/>