

Verfahren: Z.INV0.A.000103.406.1.VOB .3105 - Sanierung Baulich-Technische Infrastruktur: Raumluftechnische Anlagen und Kältetechnik

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr.	Frage	Antwort	Gesendet
1	Sehr geehrte Damen und Herren, folgende Bieterfragen wurde gestellt: es gibt eine Rückfrage zu LV-Position 01.02.0091 Gerüstarbeiten. Folgende Rückfragen treten auf: 1.) Tiefe des Bachlaufs 2.) Kann das Gerüst an der unteren Brüstung befestigt werden, oder mit einer Aufständering im Wasser 3.) Gibt es ein Boot, um an die Fassade heran zu kommen 4.) Soll das Gerüst an der kompletten Fassade errichtet werden 5.) Wie hoch wird das Gerüst 6.) Wie Breit wird das Gerüst 7) Muss eine Wasserrechtliche Genehmigung über das zuständige Wasserwirtschaftsamt eingezogen werden	Sehr geehrte Damen und Herren, unsere Antworten auf die nebenstehende Bieterfragen lauten wie folgt: 1.) Laut Aussage Wasserwirtschaftsamt ist der Bachlauf ca. 0,5 m Tief, jedoch mit einem Meter Höhenunterschied zwischen Geländeoberkante und Wasseroberfläche. 2.) beides ist möglich 3) nein es gibt kein Boot 4) nein, nur für den Bereich der Anbindung / Herstellung Wetterschutzgitter, im unteren Bereich der Fassade, kurz über der Wasseroberfläche, nicht Vollflächig an der Fassade 5) das ist Bieterseitig zu beplanen, wie viel Platz und Höhe für die Arbeiten über dem Bach benötigt werden; Vorschlag wäre Standard Gerüsthöhe 6) das ist Bieterseitig zu beplanen, wie viel Platz und Breite für die Arbeiten über dem Bach benötigt werden. Das Gerüst wird benötigt, um Fassadenseitig ein Wetterschutzgitter in der Bachfassadenseite zu ergänzen, die Herstellung des Fassadenloches kann von innen ausgeführt werden. Die Arbeiten am Bach, sind nur für die Einbringung / Befestigung des Wetterschutzgitters angedacht. Vorschlag wäre Standard Gerüstbreite 7) laut Aussage des Wassserwirtschaftsamtes wird keine wasserrechtliche Genehmigung benötigt Mit freundlichen Grüßen Bauvergabe-Team Stabsreferat Einkauf und Versicherungen Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.,	29.09.2026 14:15:09