

Verfahren: SBEV-2021-0001 - V0210 Sprachalarm- und Brandmeldeanlage

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr	Frage	Antwort	Gesendet
1	<u>Frage 1:</u> Bitte senden Sie uns ein Beschallungsgutachten zur Dimensionierung der SAA zu.	<u>Antwort zu Frage 1:</u> Unseres Erachtens sind die Unterlagen für eine Kalkulation nicht relevant. Wir bitten daher darum die Leistungen, wie in der Ausschreibung beschrieben, anzubieten.	16.06.2025 11:24:17
2	<u>Frage 2:</u> Position 2.1.10 BAS-Schrank – hierzu bitten wir um Zusendung einer Aufbauzeichnung zur genaueren Ermittlung des Gesamtkonzeptes.	<u>Antwort zu Frage 2:</u> Die Informationen zum BAS-Schrank finden Sie in den Planunterlagen Dok. 2400. Die Planunterlagen, das Planverzeichnis und die Anschlussbedingungen für ZLT erhalten Sie nach Zusendung der Vertraulichkeitserklärung Dok. 1310. Bitte senden Sie uns diese über die Bieterkommunikation zu. Nach dem Erhalt der ordnungsgemäß ausgefüllten und unterschriebenen Vertraulichkeitserklärung erhalten Sie die o.g. Unterlagen. Die Vertraulichkeitserklärung 1310 befindet sich auf der Vergabeplattform unter dem Punkt „Anlagen“ bzw. hier nochmal im Anhang. Anlagen: • 1310_Vertraulichkeitserklärung_V0210.docx	20.06.2025 09:37:07
3	<u>Ankündigung Verschiebung der Fristen</u>	Sehr geehrte Damen und Herren, in Kürze werden wir die Fristen der Ausschreibung verschieben. Hintergrund hierfür sind kurzfristig eingetroffene Bieterfragen. Hierzu werden wir einen Korrekturzyklus auf der Vergabeplattform vornehmen. Die Beantwortung der noch offenen Fragen werden in schnellstmöglich beantwortet.	23.06.2025 14:12:46
4	<u>Frage 3:</u>	<u>Antwort zu Frage 3:</u>	26.06.2025 10:48:23

Position 1.4.100 Cat. 7 S7FTP E30
Installationskabel – hierzu bitten wir um Zusendung
eines Datenblattes zur zweifelsfreien
Produktbeschreibung.

Das Datenblatt für das Cat7-Kabel befindet sich im
angehängten Dokument Ethernet_FireResistant_Ka
bel Cat.7.pdf.

Anlagen:

- Ethernet_FireResistant_Ka bel Cat.7.pdf

5	<u>Frage 4:</u> Positionen 2.7.70 + 2.7.80 Patchkabel LWL – hierzu bitten wir um die Längenangabe der jeweiligen Position, da keine definierbare Längenangabe erkennbar.	<u>Antwort zu Frage 4:</u> Bitte kalkulieren Sie preislich Patchkabel bis zu 5m Länge. Die genaue Länge der Patchkabel ergibt sich aus der W+M-Planung.	26.06.2025 10:48:23
6	<u>Frage 5:</u> Position 2.6.10 Software für die ZLT-Anbindung – hierzu bitten wir um Angabe des Herstellers / Lieferant der ZLT um die benötigten Produkte erörtern zu können.	<u>Antwort zu Frage 5:</u> Die Hardwareplattform der ZLT ist eine vorhandene Siemens S7-300 Steuerung. Die Programmierung der ZLT erfolgt durch die VGF (Betreiber der Anlage). Die Leistungen, die im Rahmen der Position „2.6.10 Software für die ZLT-Anbindung“ zu erbringen sind, bilden die funktionale Schnittstelle zwischen der vorhandenen ZLT und den vom AN zu errichtenden Anlagen für den in der Position genannten Umfang.	26.06.2025 10:48:23
7	<u>Frage 6:</u> Soll in die Position 1.4.20 nur die Montage eingerechnet werden oder auch das Material, da das Material schon in Position 1.4.10 ausgeschrieben ist? Dies betrifft auch die Position 1.4.80.	<u>Antwort zu Frage 6:</u> Bei der Position 1.4.20 handelt es sich ausschließlich um Montage- und Verlegearbeiten. Das Material ist unter Position 1.4.10 zu berücksichtigen. Positionen 1.4.70 und 1.4.80 sind analog zu Positionen 1.4.10 und 1.4.20 zu betrachten.	02.07.2025 16:13:47