

Twiestmeyer

Von: Henning Hansen [Henning.Hansen@stadt-oldenburg.de]
Gesendet: Montag, 28. Oktober 2013 15:46
An: Twiestmeyer
Cc: Marcus Brudereck
Betreff: Wtrlt: Befahrung Amalienbrücke mit eingesetzten Fahrzeugen - Korrektur
Anlagen: Befahrung Amalienbrücke.pdf; Hansen, Henning.vcf; Hansen, Henning.vcf

Henning Hansen
Fachdienst Tiefbau - Abteilung Ingenieur- & Brückenbau

Stadt Oldenburg . Fachdienst Tiefbau . 26105 Oldenburg
fon +49 (0) 441-235-2582 . fax +49 (0) 441-235-2590
henning.hansen@stadt-oldenburg.de

>>> Henning Hansen 10/28/2013 3:43 >>>

Moin Herr Twiestmeyer,

die überschlägige Prüfung der Statik hat ergeben, dass die kleine Kehrmachine bzw. der Kleinstreuer den Radweg noch befahren kann. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass zumindest ein Rad auf der Achse 1 - 2 bzw. 2 a sich befindet.

Schließe somit den Vorgang ab.

Falls noch Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Henning Hansen

Henning Hansen
Fachdienst Tiefbau - Abteilung Ingenieur- & Brückenbau

Stadt Oldenburg . Fachdienst Tiefbau . 26105 Oldenburg
fon +49 (0) 441-235-2582 . fax +49 (0) 441-235-2590
henning.hansen@stadt-oldenburg.de

1209

