

Verfahren: 2026003488 - UHS - Generalsanierung Ludwig-Uhland Schule - Heizung + Winterbaubeheizung

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr	Frage	Antwort	Gesendet
1	Frage: In der Wartungsposition steht etwas von Nahwärmestation, Druckhaltung, Entgasung, Nachspeisung, diese Sachen befinden sich aber nicht im LV. Soll da bei der Wartung noch was mit angeboten werden, was nicht neu gebaut wird?	Antwort: Bitte beachten Sie, dass bei der Wartung nur folgende Anlagentechnik zu beachten ist: Wartung der gesamten Anlagentechnik "Heizung", darunter: - Heizungsumwälzpumpen - Regelventile - Rohrleitungsarmature - Schmutz- und Schlammfänger	09.07.2026 13:17:28