BIETERKOMMUNIKATION
Qualifizierungssystem (Korrektur)

Verfahren: 2020006085 - Qualifizierungssystem 10-25-kV-Garnituren und -Endverschlüsse in verschiedenen Techniken

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr.	Frage	Antwort	Gesendet
1	Kommentar eines Bewerbers zum Dokument Eignungskriterien; Schwerpunktbereich 4 "10-kV-Innenraumendversch luss in Auf-schiebe-, Steck-, Kalt- und/oder Warm-Schrumpftechnik" Zu Punkt 15.1: - Die DIN EN 50180 + 50181 ist nicht produktrelevant für Innenraumverschlüsse	Antwort an alle Bewerber: Dies ist richtig, die DIN EN 50180+ 50181 sind fälschlicherweise an dieser Stelle aufgeführt. Die Produkte aus Schwerpunktbereich 4 (SB4), müssen diese Eigenschaften also nicht erfüllen.	07.04.2021 16:14:49
2	Kommentar eines Bewerbers zum Dokument Eignungskriterien; Schwerpunkt 2 (SB2) "10-kV- und 25-kV-Übergangsverbindung smuf-fen (ÜVM) in Aufschiebe-, Kaltschrumpf-, Warmschrumpf- und/oder Hybridtechnik" Zu Punkt 13.3, letztes Eignungskriterium "? die nach erfolgter Montage bei einer Prüfung mit 2x U0 eine Teilentladung < 10 pC aufweisen.": - Wir können hier nur eine Teilentladung <10pC der Kunststoffkabelseite bestätigen. Gemäß HD 629.1 (Kunststoffkabel)	Antwort an alle Bieter: Dieser Punkt gilt als erfüllt, wenn nach HD 629.1 kleiner 10 pC für die Kunststoffseite bestätigt wird.	07.04.2021 16:14:49
3	Schwerpunktbereich SB3 unter 14.3: Worauf bezieht sich der Text "für die wir Kabelschuhe mit Abreißkopfschrauben verwenden" ?	Zur Aufklärung: Schwerpunktbereich SB3 unter 14.3: Der Text "für die wir Kabelschuhe mit Abreißkopfschrauben verwenden" bezieht sich nur auf die Schirmdrähte.	10.05.2021 07:04:51
4	Zur Information an alle Bewerber, da diese Frage aufkam: Dokument Eignungskriterien, Punkt V.10: Müssen auch Datenblätter einzelner Komponenten eines Artikels in deutscher Sprache sein?	Für die Qualifizierung ist erforderlich, die Vertragsabwicklung und die zugehörigen Unterlagen, sowie Schriftverkehr in deutscher Sprache durchzuführen. Für die weiteren Schritte sind Prüfprotokolle in deutscher Sprache vorzulegen, Datenblätter einzelner Komponenten eines Artikels könnten auch in englischer Sprachen verfasst sein.	26.05.2021 13:32:00
5		An die qualifizierten Unternehmen: Guten Tag, aufgrund der Namensänderung von Stromnetz Hamburg GmbH auf Hamburger Energienetze	16.05.2025 09:16:32

GmbH ist eine neue Veröffentlichung mit angepassten Unterlagen im neuen Corporate Design in der eVergabe notwendig geworden. Das Layout und der allgemeine Inhalt der Dokumente wurden vereinheitlicht und auf das neue Corporate Design angepasst.

Bei bestehender Qualifizierung ist die Änderung daher rein INFORMELL. Es sind KEINE neuen Unterlagen einzureichen.
Freundliche Grüße