

Verfahren: VGF-EU 085/25 - Fahrtreppenerneuerung 2025/2026

---

### LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr	Frage	Antwort	Gesendet
1	<p><b><u>Bieterfrage 01</u></b> Bei der Fahrtrepe WB21 handelt es sich gem. Lageplan um eine Einzelfahrtrepe. Der Ausschreibung beiliegende Einbauplan „WB21 5103408“ zeigt ein Fahrtreppenpärchen mit der Bezeichnung Nr. 18 &amp; 19. Wir bitten um Klarstellung.</p> <p><b><u>Bieterfrage 02</u></b> Bei den Fahrtreppen KW01-04, HW21-22 und WP21 ist die Forderung von 3 Horizontalen Stufen gem. Register 3 – 3.7.2 nicht umsetzbar. Im Bestand sind Fahrtreppen mit 2 Horizontalen Stufen verbaut. Dies ist gem. EN115 bei dieser Förderhöhe zulässig. Gehen wir Recht in der Annahme, dass diese fünf Fahrtreppen mit 2 Horizontalen Stufen angeboten werden dürfen?</p>	<p><b><u>Antwort zu Bieterfrage 01</u></b> Der beigelegte Einbauplan zeigt die Fahrtreppen zum Zeitraum des ursprünglichen Einbaus im Jahr 1972. Die anliegende Fahrtrepe entfiel durch den Einbau eines Aufzuges. Damals wurde die Fahrtrepe mit der internen Nummer 18 benannt. Im Zuge der Erweiterung der Station wurden die Nummern entsprechend angepasst. Die auszutauschende Fahrtrepe (WB21) hatte seinerzeit die Fabriknummer 5103408, die in der Einbauzeichnung dargestellte Fahrtrepe 18.</p> <p><b><u>Antwort zu Bieterfrage 02</u></b> Da die betreffenden Fahrtreppen grundsätzlich nur noch mit einer Fördergeschwindigkeit von 0,5m/s betrieben werden sowie eine Förderhöhe unter 6m haben, kann für die hier genannten Fahrtreppen auf die Forderung von 3 horizontalen Stufen verzichtet werden.</p>	13.06.2025 13:49:18