

Nr.	Position im LV	LV	Gewerk	Bauteil	Anzahl	Bemerkungen	Zyklus	Zeitraum
1	02.01	031.3	Außen-Tore	Sektionaltore Nordfassade	10	Die vom Hersteller vorgegebenen Wartungsintervalle sind unter Berücksichtigung der geltenden DIN-Normen, wie beispielsweise DIN EN 12635 und DIN EN 13241, zwingend einzuhalten. Die Wartung beinhaltet alle relevanten Bauteile wie z.B. Motoren, Scharnire, Gelenke, Elektrische-Bauteile, Dichtungen usw.	2 mal jährlich	4 Jahre ab VOB Abnahme
2	02.02	031.3	Außen-Tore	Sektionaltor West- und Ostfassade	2	Die vom Hersteller vorgegebenen Wartungsintervalle sind unter Berücksichtigung der geltenden DIN-Normen, wie beispielsweise DIN EN 12635 und DIN EN 13241, zwingend einzuhalten. Die Wartung beinhaltet alle relevanten Bauteile wie z.B. Motoren, Scharnire, Gelenke, Elektrische-Bauteile, Dichtungen usw.	2 mal jährlich	4 Jahre ab VOB Abnahme
3	02.03	031.3	Außen-Tore	Sektionaltor Einfahrt Tiefgarage	1	Die vom Hersteller vorgegebenen Wartungsintervalle sind unter Berücksichtigung der geltenden DIN-Normen, wie beispielsweise DIN EN 12635 und DIN EN 13241, zwingend einzuhalten. Die Wartung beinhaltet alle relevanten Bauteile wie z.B. Motoren, Scharnire, Gelenke, Elektrische-Bauteile, Dichtungen usw.	1 mal jährlich	4 Jahre ab VOB Abnahme
4	02.04	031.3	Außen-Tore	Brandschutztor	1	Bei Feststellanlagen, wie bei Brandschutzabschlüssen, wird eine monatliche Sichtkontrolle empfohlen. Die Wartung beinhaltet alle relevanten Bauteile wie z.B. Motoren, Scharnire, Gelenke, Elektrische-Bauteile, Dichtungen usw.	1 mal jährlich	4 Jahre ab VOB Abnahme
5	02.05	031.3	Außen-Tore	Schrankenanlage	2	Die vom Hersteller vorgegebenen Wartungsintervalle sind unter Berücksichtigung der geltenden DIN-Normen, wie beispielsweise DIN EN 12453 und DIN EN 13241, zwingend einzuhalten. Die Wartung beinhaltet alle relevanten Bauteile wie z.B. Motoren, Scharnire, Gelenke, Elektrische-Bauteile, Dichtungen usw.	1 mal jährlich	4 Jahre ab VOB Abnahme