Isolierungen Brandklasse A2 $\lambda = 0{,}035\ W/(m \times K)$

Bereich	Medienrohr	Isolierart	Rohre DN	Stärke mm	Gruppe	Kennfarbe
Technikzentrale, mech. gefährdete Räume	RW, KW, E, F, S	Mineralfasermatte auf Alu-Folie geklebt, Glasflies, Blechmantel verzinkt	Alle	30 / 20 / 0.88	A	
Nebenräume	RW, KW, E, F, S	Mineralfaserschalen auf Alu-Folie geklebt, Glasflies, Alu-Grobkornmantel	Alle	30 / 20 / 0.3	B	
Schächte, Decken, Schlitze	RW, KW, E, F, S	Mineralfasermatte auf Alu-Folie geklebt, Glasfasergittergewebe	Alle	30	C	
Technikzentrale, mech. gefährdete Nebenräume	WW, ZK	Mineralfaserschalen auf Alu-Folie geklebt, Glasfasergittergewebe, Blechmantel verzinkt 0.88 mm	bis 20 / 25 - 32	20 / 30	D	
Nebenräume	WW, ZK	Mineralfaserschalen auf Alu-Folie geklebt, Glasfasergittergewebe, Alu-Grobkornmantel 0.3 mm	40 - 100 / über 100	DN / 100	E	
Schächte, Decken, Schlitze	WW, ZK	Mineralfasermatte auf Alu-Folie mit Glasfasergittergewebe			F	
Einzumauernde Objektanschlüsse	Versorgung	Mefa-Kaiflex 9 mm mit Korroplast			G	
	Entsorgung	Filz-Isolierschlauch 6 mm			H	625
Wand- und Deckendurchführungen	Alle	Mineralfasermatte auf Alu-Folie mit Glasfasergittergewebe	Alle	30	I	
	F, F	Fettleitung isolierart wie WW, Isolierstärke jedoch 60 mm			J	
Lichthöfe	RW, Sammelltg. HOPE	Kaiflex / Mineralfasermatten auf Alu-Folie geklebt, Alu-Grobkorn	Alle	10 / 20 / 0.3	K	
Lichthöfe	RW, Falleitung				A	
Armaturenkappen zweiteilig KW mit verzinktem Blech 1 mm					A	
" " WW " " " "					D	
Kaltwasserverteiler mit verzinkten Blech 1 mm					A	
Warmwasserverteiler " " " "					D	
Schmutzwasserleitung keine Isolierung						

HÖHENANGABEN VON AUSSPARUNGEN IM 6.OG
BEZIEHEN SICH AUF OK FFB + 23.08[3]

LEGENDE

- BETON
- SICHTBETON
- VORFABRIZIERTER BETON
- KLINKER SICHTMAUERWERK
- MAUERWERK

AUSSPARUNGEN

- DD DECKENDURCHBRUCH FÜR
- DDS SANITÄRINSTALLATION
- DDSP SPRINKLERINSTALLATION
- DDH HEIZUNGSINSTALLATION
- DDL LÜFTUNGSINSTALLATION
- DDE ELEKTROINSTALLATION
- DDFH FERNHEIZUNGSINSTALL

ABKÜRZUNGEN

B	BODEN
D	DECKE
F	FUNDAMENT
RFB	ROHFUSSBODEN
FFB	FERTIGFUSSBODEN
W	WAND
WA	WÄRMEDÄMMUNG
VM	VORMAUERUNG
BD	BODENDURCHBRUCH
BK	BODENKANAL
BS	BODENSCHLITZ
DD	DECKENDURCHBRUCH
DS	DECKENSCHLITZ
FD	FUNDAMENTDURCHBRUCH
FS	FUNDAMENTSCHLITZ
AS	ANKERSCHIENE
RH	ROHRHULSE
SCHA	SCHACHT
WD	WANDDURCHBRUCH
WS	WANDSCHLITZ
OK RFB	OBERKANTE ROHFUSSBODEN
OK FFB	OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
RAH	RAUMHOHE OK FFB - UKD. ROH
UKD	UNTERKANTE DECKE
SCHW	O.K. FERTIG SCHWELLE
ST	UK. ROH STURZ / U.K. KLINKER
BR	O.K FERTIG BRUSTUNG AUSSEN
	O.K ROH BRUSTUNG INNEN
S	STORENKASTEN
K	LAGE STORENKURBEL
BA	BODENABLAUF

±000 = 9900 M.ü.M

ERGÄNZUNGEN ÄNDERUNGEN

- a 27.4.87 UNTERZUGE GEMASS HOCH-TIEF STUTZE AUF ACHSE g2
- b 3.7.87 SAMTL. BD VERMASST U. h2 EINGET. J 602 GEANDERT
- c 4.8.87 WDL ø 35 ERGANZT UND VERMASST RFB / FFB UNTERZUG ACHSE 7 ENTFALLT MASCH. RAUM K 612 NISCHE TÜREN VERMASST DDENTR (ENTRAUCHUNG) / WDENTR DDL NACH ANG. F'ING. BDS / WSS RAMPEN
- d 11.12.87 EINTRAGUNGEN NACH ANG. F'ING
- e 05.01.88 KORR. NACH ANG. F'ING UNTERZUGE 12.1/f.g ENTFALLEN MASCHR. G 603 / K 612 NEU VERMASST UNTERZUG 1/e,h
- f 21.01.88 HALBRUNDVERGLASUNG W-SPANGE RAUCHABZUGSANLAGE ERG. ANG. F'ING.
- g 12.04.88 UZ ACHSE 1/g,h 40/75 SCHNITT B-B, C-C, D-D, E-E KORR. GRUNDRISS / SCHNITT RAUCHABZ BODENSCHNITTE WDL ø 35 RA - 0.07[5] DDS 60/45 f / 2, 6, 8, 12 - f / 1, 6, 10, 13
- h 13.06.88 DDL ø 1.00 g/11, DDL 3-4/h-g DDL 1.10/1.10 1/h-g WDS 12/g,h ANGABEN W-SPANGE GEF. KEIL OK RFB / BR MASSKORR. 1,2/h + ERGANZ. G 603
- 18.07.88 DDS 11, 12/1
- i 02.08.88 TURE TREPPENH / MASCH. RAUM T 90 GR. RAUCHABZ. ANLAGE TRENNWANDE NACH ANG. HL-TECHNIK VERM. DDL ACHSE 11.4/g DDS 2/g
- 23.08.88 DDL ACHSE 13.14/h,i

Legende - Wandhydranten

- E = Wandeinbau
- S = Wandaufbau
- SO = V-Scharnier
- = Zweitrahmen mit Tür 6cm verstellbar, VK Zweittür max. 10mm vor Rohwand
- = Grenztaster
- = Löschertach
- M = Melderfach

- R = Anschluß rechts
- L = " links
- H = " hinten

Kämpf & CO: Planänderung

Index	Datum	Änderung	Name
W	23.3.90	Raumnummern, Steckwerk und Beutel) geändert.	
V	19.3.90	Plan nach Bestand geändert	
U	27.1.89	Raumnamen nachgetragen	
T	26.1.89	Positionen U entfällt	
S	20.1.89	Achse 4-4 e-f Fallleitung DN 100 eingezeichnet	

Kämpf & CO: Planänderung

Index	Datum	Änderung	Name
R	20.1.89	Achse b-f, in Fernwirkzentrale in EK 6.06 geändert	
Q	20.1.89	Anzahl Sprinklerdüsen in Sprinklerleitung in EKN geändert	
P	19.1.89	Achse b-f, a-h Rinde geändert sind 64 DN 100 umgesetzt, Achse 2-3 in Fußbodenheizung umgesetzt, Rohrbefestigung und Gefälleschraffur eingezeichnet	
O	11.1.89	Achse f-f, g-i, i-k, k-l, l-m, m-n, n-o, o-p, p-q, q-r, r-s, s-t, t-u, u-v, v-w, w-x, x-y, y-z, z-a, a-b, b-c, c-d, d-e, e-f, f-g, g-h, h-i, i-j, j