Isolierungen Brandklasse A2 λ=0,035 W(m×K)

Bereich	Medienrohr	Isolierart	Rohre DN	Stärke mm	Gruppe	Kennfarbe
Technikzentrale, mech. gefährdete Räume	WW, KW, F, Sammelltg., Falteitung	Mineralfasermatte auf Alu-Folie geklebt	Alle	30	A	
		Glasflies		20		
		Blechmantel verzinkt		0.88		
Nebenräume	WW, KW, F, Sammelltg., Falteitung	Mineralfaserschalen auf Alu-Folie geklebt; Glasflies; Alu-Grobkornmantel	Alle	30; 20; 0.3	B	
Schächte, Decken, Schlitze	WW, KW, F, Sammelltg., Falteitung	Mineralfasermatte auf Alu-Folie geklebt, Glasfasergittergewebe	Alle	30	C	
Technikzentrale, mech. gefährdete Nebenräume	WW, ZK	Mineralfaserschalen auf Alu-Folie geklebt, Glasfasergittergewebe, Blechmantel verzinkt 0.88 mm	bis 20 / 25 - 32	20 / 30	D	
Nebenräume	WW, ZK	Mineralfaserschalen auf Alu-Folie geklebt, Glasfasergittergewebe, Alu-Grobkornmantel 0.3 mm	40 - 100 / über 100	DN / 100	E	
Schächte, Decken, Schlitze	WW, ZK	Mineralfasermatte auf Alu-Folie mit Glasfasergittergewebe			F	
Einzumauernde Objektanschlüsse	Versorgung	Meta-Kaiflex 9 mm mit Korroplast			G	
Wand- und Deckendurchführungen	Entsorgung	Filz-Isolierschlauch 6 mm			H	
	Alle	Mineralfasermatte auf Alu-Folie mit Glasfasergittergewebe	Alle	30	I	
	F — F	Fettleitung Isolierart wie WW, Isolierstärke jedoch 60 mm			J	
Lichthöfe	RW, Sammelltg. HDPE	Armatex; Mineralfasermatten auf Alu-Folie geklebt; Alu-Grobkorn	Alle	19; 20; 0.3	K	
Lichthöfe	RW, Falteitung				A	
Armaturenkappen zweiteilig KW mit verzinktem Blech 1mm					A	
" " " " "	WW " " " "				D	
Kaltwasserverteiler mit verzinktem Blech 1 mm					A	
Warmwasserverteiler " " " "					D	
Schmutzwasserleitung keine Isolierung					D	

ALLE S.H. PLAN-NR. 150/131.4

ERGÄNZUNGEN ÄNDERUNGEN

s	28.01.88	SICHERHEITSZ-VORR./KASSE/GARD
		UK D G0005 / DD S-H ENTFALLE
		VERM. WS / DD E K0003
		UK D/ST ACHSE 1k
		D.PROFILE IN J0010 / K0003
		9h BETONMASSE WC D/H
		WD H.E.SL 13-14 / h-i
		SCHNITT 1-1
t	09.02.88	DD L S/h GARD.
		BEL. KÖRPER G0004
u	22.03.88	KORR.+ERGÄNZUNGEN ANG. F'INK
		CASINO ENTFÄLLT
v	21.04.88	ZULUFT 2,3/i+11/12i
		WAND ACHSE 4,5 / f,g
		HÖHENANGABEN ABMAUERUNG V
		MUSEUMSBEREICH ACHSE 1,2 / e,
w	03.05.88	NACHTRAG DIV. ABMAUERUNGEN
		RAMPEN KASSE - SHZ / SHZ-GARD
		ENTFALLEN
		TÜRE ACHSE 8,9 / f,g
		WDE KASSE - SICHERH. ZENT.

HÖHENANGABEN VON AUSSPARUNGEN IM EG BEZIEHEN SICH AUF OK F FB ±0.00

LEERROHRE SIEHE GESONDERTER PLAN

SÄMTL. AUFZÜGE NACH SPEZ-PLAN FLOHR OTIS

LEGENDE

- BETON
- SICHTBETON
- VORFABRIZIERTER BETON
- KLINKER SICHTMAUERWERK
- MAUERWERK
- ABGEHÄNGTE DECKE

AUSSPARUNGEN

- DD DECKENDURCHBRUCH-FUR
- DDS SANITÄRINSTALLATION
- DDSP SPRINKLERINSTALLATION
- DDH HEIZUNGSINSTALLATION
- DDL LUFTUNGSINSTALLATION
- DDE ELEKTROINSTALLATION
- DDFH FERNHEIZUNGSINSTALL.

ABKURZUNGEN

B	BODEN
D	DECKE
F	FUNDAMENT
RFB	ROHFUSSBODEN
FFB	FERTIGFUSSBODEN
W	WAND
WA	WARMEDAMMUNG
VM	VORMAUERUNG
BD	BODENDURCHBRUCH
BK	BODENKANAL
BS	BODENSCHLITZ
DD	DECKENDURCHBRUCH
DS	DECKENSCHLITZ
FD	FUNDAMENTDURCHBRUCH
FS	FUNDAMENTSCHLITZ
JS	ANKERSCHIENE
RH	ROHRHULSE
SCH	SCHACHT
WD	WANDDURCHBRUCH
WS	WANDSCHLITZ
OK RFB	OBERKANTE ROHFUSSBODEN
OK FFB	OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
RAH	RAUMHOHE OK FFB - UKD ROH
UKD	UNTERKANTE DECKE
SCHW	O K FERTIG SCHWELLE
ST	U.K ROH STURZ / U.K. KLINKER
BR	OK FERTIG BRUSTUNG AUSSEN
	O K ROH BRUSTUNG INNEN
S	STORENKASTEN
K	LAGE STORENKURBEL
BA	BODENABLAUF
NM	NACH MONTAGE

±000 = 9900 MüM

ERGÄNZUNGEN ÄNDERUNGEN

a	16.2.87	DIVERSE ÄNDERUNGEN
b	3.3.87	RASTER ABGEHÄNGTE DECKEN
c	2.4.87	G0005 / NEBENEINGANG
		GLASFASSADE OST KUNDENH. + CASINO
		G0006 / G0002 / J0011
		J0012
d	4.4.87	STUTZEN ø/12, k/15
e	4.5.87	VERGLASUNG CASINO/KUNDENH.
		G0006 BEH-WC
		AUSSPARUNGEN
		J0012
f	11.5.87	G0018 ZULUFTSCHACHT
g	10.6.87	G0007/G0008/G0009/G0010
		G0006/J0006/J0007/J0008
h	15.6.87	MASSKETTE OSTFASSADE
		K003/K004/J0010/J0011
		G008/G0010/J0006/J0008/J0009
		J0025/
		h-i f+g 2
i	26.6.87	AUSSPARUNGEN G0006
k	9.7.87	F-KASTEN ACHSE 4 f+h
		AUSSPARUNGEN
		G0044
l	21.7.87	DIV. AUSSP.
		VORMAUERUNG f,1-2
m	13.8.87	DURCHBRUCH ACHSE 13/i HE,SH.
		MAUERSTÄRKEN WC-SICHERH.ZENT.
		G 0025
n	04.09.87	G 0001.2 / G0023 / G0002
		G 0040/G0006/G 0044
		HAUPTEINGANG
o	01.10.87	WAND h-g/4
		ABRUNDUNG WÄNDE IN G 0002
		F FB IN G 0024 / RAMPE IN G 0023
p	21.10.87	HÖHENKOTE J 0010
		STUTZE h 14
		AUSSP STUTZE h-8
		STURZ 4-11
		TÜRHÖHE G0044
		RINNE H2
q	03.11.87	WC-ANLAGEN MIT RAUMNR.:
		J 0002, J0003, J0008, J0009
		AUSSPARUNGEN LAMPEN
		HÖHEN DECKE EG ÜBER EINGANG
		TRESOR RFB -0.12
r	24.11.87	UNTERZUG ACHSE 10-13 i ENTFÄLLT
		UZ ACHSE 2-4 / i
s	13.01.88	KORR. ANG. FACHING.
		STUTZE 4g, TÜRE G0014

MUSEUM TÜRÖFFNUNG ZU HOF L22

AUSSPARUNGSKOTEN GEBEN UK AUSSPARUNG ODER MITTE Ø AN

TURHOHEN AB HOHEREM FERTIGBODEN ODER SCHWELLE BIS UK ROH STURZ

DIE MASSE SIND VOM UNTERNEHMER VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN UND MIT DENEN IN ANDEREN PLANEN ZU VERGLEICHEN

UNKLARHEITEN SIND DER BAULEITUNG SOFORT ZU MELDEN

Legende - Wandhydranten

- E = Wandeinbau
- S = Wandaufbau
- SO = V-Scharnier
- » Zweiteilrahmen mit Tür 6cm verstellbar, VK Zweiteltür max. 10mm vor Rohwand
- » Grenztaster
- » Löschertach
- M = Meldertach
- R = Anschluß rechts
- L = " links
- H = " hinten

Index	Datum	Änderung	Name
P	21.9.88	Achse 4/1-2 Abstand SW 80/100 mit RD DS 150 getauscht	K. Feldt
N	26.8.88	Achse 2/1-3 FDS 30/30 mit Strang M+N versehen	K. Feldt
M	20.7.88	Achse 1/2 CF SW Strang L in Z3 geändert	K. Feldt
L	5.7.88	Achse 5 / 6-h in HBV UK Z1 eingezeichnet an Strang Z1	K. Feldt
K	5.7.88	- U.K W-Leitungen durchnummeriert	K. Feldt
J	4.7.88	Achse 6/1 - Schl. DD L 65 / 55 in DN 80 geändert	K. Feldt
	4.7.88	Auflister SW- und WE-Typ in Übersicht die nach Besonder An-	
		weisung der Bauleitung aufgelistet	K. Feldt
	4.7.88	Anpassung im Auflister "Isolierklasse Brandklasse A2" für Gruppe A, B, C, D, I, Verzicht auf D (WW) - Isolierung	K. Feldt
H	21.6.88	Achse 4/2-4 in Raum G006 Schmutzw.-WC gestrichen	K. Feldt
G	21.6.88	Auflister Isolierungen Brandklasse A2 aufgelistet	K. Feldt
F	21.6.88	Normerk. Sanitär in Sanitär und Isolierung getrennt	K. Feldt
E	20.6.88	Achse 3-4 / h-i Feuerlöschleitung nahe Feuerlöschkasten versetzt	K. Feldt
D	31.5.88	Auflieber mit lichten Deckenhöhensumme für die Räume J0002, J0003, G0006, J0008, J0009, J0013 und G0022 aufgelistet	K. Feldt
C	12.5.88	Anklebeny Legende "Wandhydranten" und Typenbezeichnung ausgeklebt	K. Feldt
B	5.5.88	Achse 1/2-3 FDN DN 80 in Sp DN 65 umgeändert	K. Feldt
A	4.5.88	Teilstrang KRR + KW durchnummeriert	K. Feldt

Kämpf & CO: Planänderung

Index	Datum	Änderung	Name
U	15.2.88	Re-u Entw. für Lager C16 u. Hofzelle C17 gezeichnet	K. Feldt
T	20.9.90	Raumsummen und Kanäle gemäß	K. Feldt
S	23.1.90	Achse 1/1-2 die Rinnen mit RA's ausgestattet	K. Feldt
	18.1.90	J0008, J0012 Tropfwasserleitungen gelöscht, J0006	
		Waschbecken versetzt und Be-und entwässerungsleitung gelöscht, SH 10 versetzt, J0005 Be-und Entwässerungsschnitte gezeichnet, Achse 6/1 a-h Rinne angeschlossen	K. Feldt
R	14.9.90	G0025 SHU 5 entfällt, dafür Aquamat 2000	K. Feldt
R	14.9.90	G0025 Siemens Wasserwächter WA 3000 ersatzweise FBK 5 entfällt, dafür SHU 10; G0006 SHU 5 entfällt, dafür SH 10; J0008 SHU 35 entfällt, dafür Aquamat 2000, J0002 SHU 15 entfällt, dafür Aquamat 2000	K. Feldt

Kämpf & CO: Planänderung

ZUR AUSFÜHRUNG FREIGEGEBEN:

L 20
CASINO
FFB ± 0,00
RFB - 0,20
B Natursandsteinplätten

STADTWERKE · FRANKFURT AM MAIN
NEUBAU KUNDENZENTRUM BÖRNEPLATZ

NORDTRAKT N · MITTELTRAKT G · SÜDTRAKT F · WESTSPANGE J · OSTSPANGE K

DIE BAUHERRSCHAFT:

Stadtwerke Frankfurt am Main Börneplatz 3 6000 Frankfurt am Main 1

6. MAI 1988

FRANKFURT M. DEN

NO. 150/060 w | **MST.** 1:50 | **DAT.** 31.12.86 | **PL.GR.** 189/95 | **GEZ.** ch.f.

BESTANDSPLAN

Index	Datum	Änderung	Name

KAMPF & CO GmbH + CO KG — Heizung-Lüftung-Sanitär — Große Seestraße 32-34 — Frankfurt/M. Tel. 069/770546

Bauvorhaben: NKB
EG, Bauteil B, Achse 1-7

Anlage: Sanitär und Isolierung

1988	Datum	Name	Auftr. Nr.	Zeichn. Nr.	Maßstab
Gezeichnet	27.10		2308	M013.1	1:50
Geprüft	18.10				

E. GISEL ARCHITEKT BSA BDA CH-8032 ZÜRICH
TEL. ZH: 0041 1 55 19 44 TEL. F: 069 1368 2688
BAULEITUNG: FRANKFURTER AUFBAU AG TEL. 069 2698 395