Isolierungen Brandklasse A2 λ=0,035 W/(m×K)

Bereich	Medienrohr	Isolierart	Rohre DN	Stärke mm	Gruppe	Kennfarbe
Technikzentrale, mech. gefährdete Räume	KW, 1, 2, 3	Mineralfasermatte auf Alu-Folie geklebt	Alle	30	A	
		Glasflies		10		
		Blechmantel verzinkt		0,88		
Nebenräume	KW, 1, 2, 3	Mineralfaserschalen auf Alu-Folie geklebt	Alle	30	B	
		Glasflies		20		
		Alu-Grobkornmantel		0,3		
Schächte, Decken, Schlitze	WW, KW, 1, 2, 3	Mineralfasermatte auf Alu-Folie geklebt, Glasfasergittergewebe	Alle	30	C	
Technikzentrale, mech. gefährdete Nebenräume	WW, ZK	Mineralfaserschalen auf Alu-Folie geklebt, Glasfasergittergewebe, Blechmantel verzinkt 0,88 mm	bis 20	20	D	
			25 - 32	30		
Nebenräume	WW, ZK	Mineralfaserschalen auf Alu-Folie geklebt, Glasfasergittergewebe, Alu-Grobkornmantel 0,3 mm	40 - 100	DN	E	
			über 100	100		
Schächte, Decken, Schlitze	WW, ZK	Mineralfasermatte auf Alu-Folie mit Glasfasergittergewebe			F	
Einzumauernde Objektanschlüsse	Versorgung	Meta-Kaiflex 9 mm mit Korroplast			G	
	Entsorgung	Filz-Isolierschlauch 6 mm			H	
Wand- und Deckendurchführungen	Alle	Mineralfasermatte auf Alu-Folie mit Glasfasergittergewebe	Alle	30	I	
	F — F	Fettleitung isolierart wie WW, Isolierstärke jedoch 60 mm			J	
Lichthöfe	RW, Sammelltg.	Armaflex	Alle	19	K	
		Mineralfasermatten auf Alu-Folie geklebt Alu-Grobkorn		20 0,3		
Lichthöfe	RW, Falleitung				A	
Armaturenkappen zweiteilig KW mit verzinktem Blech 1 mm					A	
" " WW " " " "					D	
Kaltwasserverteiler mit verzinkten Blech 1 mm					A	
Warmwasserverteiler " " " "					D	
Schmutzwasserleitung keine Isolierung						

SCHNITT G-G

SCHNITT H-H

PRINZIPSCHNITT WANDSCHLITZ ELEKTRO WS/DDE 10/3 (TASTERHÖHE 10/5)

HÖHENANGABEN VON AUSSPARUNGEN IM 1.OG BEZIEHEN SICH AUF OK FFB+6.33³

ST NACH PLNR 150/313 TYP O
BR NACH PLNR 150/313.1 TYP O_1

ST NACH PLNR 150/312.2 TYP N
BR NACH PLNR, 150/312.1.2 TYP N_1

ST NACH PLNR 150/312.2 TYP N
BR NACH PLNR 150/312.1.2 TYP N_1

ST NACH PLNR 150/323 TYP Y
BR NACH PLNR 150/323.1 TYP Y_1

ST NACH PLNR 150/322 TYP X
BR NACH PLNR 150/322.1 TYP X_1

ST NACH PLNR 150/322 TYP X
BR NACH PLNR 150/322.1 TYP X_1

SCHNITT J-J

SCHNITT K-K

GRUNDRISS AUF KOTE +7.20

ANSCHLUSS SIEHE PLAN-NR. 2308/M0261

Legende-Wandhydranten

E = Wandeinbau
S = Wandaufbau
SO = V-Scharnier
= Zweitrahmen mit Tür 6cm verstellbar, VK Zweittür max. 10mm vor Rohwand
= Grenztaster
= Löschertach
M = Melderfach

R = Anschluß rechts
L = " links
H = " hinten

Nennweiten siehe Strangschema

OBJEKTVERROHRUNG NUR NACH DETAILBLÄTTERN AUSFÜHREN!

ZUR AUSFÜHRUNG FREIGEGEBEN:
Lüftung Spindler 7.6.89
EBR 13.4.87
E&A Hzg. 13.4.87
ESA 13.04.89

Index	Datum	Änderung	Name
D	18.8.89	Achse 1/ d-e Spitze im Raum 105 wird von 106 mit Wand umgeb.	W
C	17.8.89	Plan nummeriert	W
B	17.7.89	Achse 1-2 SW DN 50 statt DN 150 geändert	W
A	12.04.89	SW/KW, WW/KW, F-F ins Durchnummeriert	W

Kämpf & CO. Planänderung

ERGÄNZUNGEN ÄNDERUNGEN

a 11.05.88 SCHNITTE, VERBINDUNG OSTSPANGE MIT ABGEHÄNGTE DECKEN
b 17.05.88 AUSSPARUNGEN BIS ACHSE 1 GEMÄSS FACHING. STUTZE 1/d-e
c 19.05.88 AUSSPARUNGEN GEMÄSS FACHING EDV-RAUM 11-12/c-d ABSCHLUSS BETONWAND TO OSTSPANGE 13-14/b-cc
d 01.06.88 KOR. AUSSPARUNGEN ROTPUNKT GEMÄSS FACHING. VERMASSUNG ERGÄNZT SOWIE BETONMASS 2/a UND FENSTER VERÄNDERT
e 20.06.88 MASSKOR WDE 10-11/c-d NEU. WDS UND WDS IN J 103.1 1-2/c-d SCHNITT H-H VERMASSUNG UND WSE IN PENHAUS J 104 ERGÄNZT
f 05.08.88 9OK BETON 8/cc-WDL 35/35 2/a-b WDH 50/15 ENTFÄLLT NEU Ø 100 2/c, DDE 8/6 10/cc DDH UND WOH 12-13/c-d VERMASSUNG, STURZ, DÄMMUNG 2 xDDH 13/d 3x WDH 1/b-d ENTFALLEN UNTERSICHT GALERIE 1/b-d VERMASSUNG TREPPE 1/a SCHNITT G-G; KONSOLE 19xDDE 1/b-d, 14 DSE 11/d-e DSE 1-2/cc-c; 8xDSE 12-14/cc MAUERWERKSWAND 1-2/b-cc
g 17.08.88 WANDSCHEIBE 1/a-b BEI T
h 29.08.88 TREPPE UND DSE GR. SITZUNGSZIMMER ABGEHÄNGTE DECKE 11-13/d-e TÜRE 13/d, DDWSE 13-14/c SCHNITT J-J UND K-K WDE 10/10 12-13/c-d AUSSPARUNG VERDUNKLUNG
i 23.09.88 AUSSPARUNGEN MAUERWERK WDH 65/30 12-13/c-d 4xWOH 1-2/c-e

AUSSPARUNGEN

ABKÜRZUNGEN

NACH MONTAGE

±0.00 = 9900 M.ü.M

STADTWERKE FRANKFURT AM MAIN
NEUBAU KUNDENZENTRUM BÖRNEPLATZ

DIE BAUHERRSCHAFT:
Stadtwerke Frankfurt am Main Eingegangen am Main-1 7. Okt. 1988

NORDTRAKT B
MITTELTRAKT G
OSTSPANGE E
WESTSPANGE E
SÜDTRAKT F

FRANKFURT M. DEN

NO. 150/052.1 i | MST. 1:50
DAT. 09.03.88 | PL.GR. '85/89 | GEZ. PG

BESTANDSPLAN

Heizung-Lüftung-Sanitär
KAMPF & CO GmbH+CO KG
Große Seestraße 32-34
Frankfurt/M. Tel. 069/77 05 46

Bauvorhaben: N.K.B.
2.OG, Bauteil A, Achse 1-7

Anlage: Sanitär und Isolierung

1989	Datum	Name	Auftr.Nr.	Zeichn.Nr.	Maßstab
Gezeichnet	05.04.	W	2308	M026.1	1:50
Geprüft	11.10.90				

E. GISEL ARCHITEKT BSA BDA CH-8032 ZÜRICH
TEL. ZH 0041 1 55 19 44 · TEL. F. 069 1368 2688
BAULEITUNG FRANKFURTER AUFBAU AG TEL. 069 2698 395