Frostschutzheizung — Rohre und Abstufe

Teufe I 3 - 6 UG
Teufe II 3 OG
Schalldämmstandard: SK: Schallschrank, ◯ = Thermostat, ↓ = Einspeisung, □ = Anschluß/Verteilerdose,
ST 1 2 = 1 = Heizkreis 1.2 = Anschlußdose E = Stromanschluß,
DA = Dachlabaut, RBH = Rohrbegleitheizung

Regelzubehör: Je Schaltschrank = 1 Außenfühler
Je RBH-Heizkreis = 1 Thermosat mit Anlegefühler

Kabelanschlußliste

Kabelanfang	Spannung / Heizleistung	Raum	Kabelende	Heizleistung	Raum	DA	RBH	Bauteil	Etage
SKF 1.1	220 V 50 W	A 1-2.n	1.2		A 17.n	—	—	F	6.06
1.2		A 17.n	1.3	30 W	F 651	x	x	F	"
1.2		"	1.4	20 W	F 651	x	x	F	"
SKF 1.1	220 V 70 W	A 1-2.n	1.5		F 601	—	—	F	"
1.5		F 601	1.6	30 W	F 601	x	x	F	"
1.5		F 601	1.7		F 601	—	—	F	"
1.7		F 601	1.8	20 W	F 605	x	—	F	"
1.7		F 601	1.9		F 601	—	—	F	"
1.7		F 601	1.10	20 W	F 605	x	—	F	"
SKF 2.1	220 V 20 W	A 1-2.n	2.2		A 17.n	—	—	F	"
2.2		A 17.n	2.3	20 W	A 16.n	x	—	F	"
SKF 3.1	220 V 260 W	A 17.n	3.2	260 W	A 16.1	x	—	F	"
SKF 4.1	220 V 220 W	A 1-2.n	4.2		A 15.n	—	—	F	"
4.2		A 15.n	4.3	50 W	F 601	—	x	F	"
4.3		F 601	4.4	W	F 601	—	x	F	"
SKF 4.1	220 210 W	A 1-2.n	4.5		A 17.n	—	—	F	"
SKF 5.0.6	24V 20 W	A 1-2.n	5.0.6					F	6.06
5.0.6			5.0.5	20 W	1515	x		F	5.06
SKF 5.1	24 V 20 W	A 1-2.n	5.1					F	5.06
			5.2	20 W	A 17.n	x		F	5.06
SKF 6.1	24V 20 W	A 1-2.n	6.2	20 W	J 301	x		F	6.06
6.3			6.3	20 W	J 301	x		F	3.06
SKF 7.1	24V 20 W	A 1-2.n	7.2	20 W	J 322.1	x		F	3.06
SKF 8.1	24V 20 W	A 1-2.n	8.2	20 W	E 302	x		E	3.06
SKF 9.1	24V 20 W	A 1-2.n	9.2	20 W	E 305	x		E	3.06
SKF 10.1	24V 20 W	A 1-2.n	10.2	20 W	E 301	x		E	3.06
SKF 11.1	24V 20 W	A 1-2.n	11.2	20 W	E 301	x		E	3.06
SKF 12.1	24 V 20 W	A 1-2.n	12.2	20 W	E 301	x		E	3.06
SKF 13.1	220 V	A 1-2.n	13.2		F 551	Außen		F	6.06

Isolierungen Brandklasse A2 λ=0,035 W(m×K)

Bereich	Medienrohr	Isolierart	Rohre ø DN	Stärke mm	Gruppe	Kennfarbe
Technikzentrale mech. gefährdete Räume	KW	Mineralfasermatte auf Alu-Folie geklebt	Alle	30	A	
		Glasgitter		20		
	K	Blechmantel verzinkt		0.88		
Nebenräume	KW	Mineralfasermatten auf Alu-Folie geklebt	Alle	30	B	
		Glasgitter		20		
		Alu-Großkornmantel		0.3		
Schächte, Decken, Schlitze	KW	Mineralfasermatte auf Alu-Folie geklebt, Glasfasergittergewebe	Alle	30	C	
Technikzentrale mech. gefährdete Nebenräume	WW	Mineralfaserschalen auf Alu-Folie geklebt, Glasfasergittergewebe, Blechmantel verzinkt 0.88 mm	bis 20 25 - 32	20 30	D	
Nebenräume	WW	Mineralfaserschalen auf Alu-Folie geklebt, Glasfasergittergewebe, Alu-Großkornmantel 0.3 mm	40 - 100 über 100	DN 100	E	
Schächte, Decken, Schlitze	WW	Mineralfasermatte auf Alu-Folie mit Glasfasergittergewebe			F	
Einzumauernde Objektanschlüsse	Versorgung	Meta-Kalflex 9 mm mit Korroplast			G	
	Entsorgung	Eitz-Rohrschlauch 6 mm			H	
Wand- und Deckendurchführungen	Alle	Mineralfasermatte auf Alu-Folie mit Glasfasergittergewebe	Alle	30	I	
	F	Fettleitung, Isolierart wie WW, Isolierstärke jedoch 60 mm			J	
Lichthöhe	WW Sammelltg.	Armaflex Mineralfaserschalen auf Alu-Folie geklebt	Alle	19 20	K	
Lichthöhe	RW Fettleitung				A	
Armaturenkappen zweiteilig, KW mit verzinktem Blech 1mm					A	
	WW				D	
Kaltwasserverteiler mit verzinktem Blech 1mm					A	
Warmwasserverteiler					D	
Schmutzwasserleitung keine Isolierung					D	

Legende

Rewässerung
- K — Kaltwasser (KW)
- E — enthärtetes Kaltwasser
- T — Tragwasserleitung
- W — Warmwasser (WW)
- Z — Zirkulation
- F — Feuerlöschleitung naß
- FT — Feuerlöschleitung trocken

Entwässerung
- R — Regenwasser
- S — Schmutzwasser
- SF — stärkehaltiges Schmutzwasser
- F — fetthaltiges Schmutzwasser
- DL — Druckleitung
- E — Entlüftungsleitung
- K — Küchenabwasser
- RÖ — Reinigungsöffnung (RÖ)
- ∅ — von oben kömmend und endende Leitung
- ∅ — hindurchgehende Leitung
- ∅ — beginnend und abwärtsverlaufende Leitung

HÖHENANGABEN VON AUSSPARUNGEN IM 5.OG BEZIEHEN SICH AUF OK F FB +19.66

LEERROHRE NACH ANGABEN BMS IN GESONDERTEN PLAN

OBJEKTVERROHRUNG NUR NACH DETAILBLATTERN AUSFÜHREN!

LEGENDE

- BETON
- SICHTBETON
- VORFABRIZIERTER BETON
- KLINKER SICHTMAUERWERK
- MAUERWERK

AUSSPARUNGEN
- DD DECKENDURCHBRUCH FÜR DACH
- DDS SANITÄRINSTALLATION
- DDSP SPRINKLERINSTALLATION
- DDH HEIZUNGSINSTALLATION
- DDL LÜFTUNGSINSTALLATION
- DDE ELEKTROINSTALLATION
- DDFH FERNHEIZUNGSINSTALL.

ABKÜRZUNGEN

B	BODEN
D	DECKE
F	FUNDAMENT
RFB	ROHFUSSBODEN
FFB	FERTIGFUSSBODEN
W	WAND
WA	WANNEDÄMMUNG
VM	VORMAUERUNG
BD	BODENDURCHBRUCH
BK	BODENKANAL
BS	BODENSCHLITZ
DD	DECKENDURCHBRUCH
DS	DECKENSCHLITZ
FD	FUNDAMENTDURCHBRUCH
FS	FUNDAMENTSCHLITZ
JS	ANKERSCHIENE
RH	ROHRHULSE
SCH	SCHACHT
WD	WANDDURCHBRUCH
WS	WANDSCHLITZ
OK RFB	OBERKANTE ROHFUSSBODEN
OK FFB	OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
RAH	RAUHBECHE OK FFB - UKD ROH
UKD	UNTERKANTE DECKE
SCHW	O.K. FERTIG SCHWELLE
ST	U.K. ROH STURZ / U.K. KLINKER
BR	O.K. KLINKERBRUSTUNG AUSSEN
	O.K. ROH BRUSTUNG INNEN
S	STORENKASTEN
A	LAGE STORENKURBEL
BA	BODENABLAUF
NM	NACH MONTAGE

±0.00 = 99.00 M.ü.M

LDH = LICHTER DECKENHOHLRAUM (cm)

ERGÄNZUNGEN ANDERUNGEN

a	04.11.87	AUSSPARUNGEN NACH ANGABEN FACH - ING.
b	18.11.87	AUSSPARUNGEN NACH ANGABEN FACH - ING NACH BLAUKORREKTUR
c	23.11.87	EDV F 563 15 - 16 / 1 - m
		SCHNITT III - III / IV - IV
d	02.12.87	AUSSPARUNGEN NACH ANGABEN FACH - ING NACH ROTKORREKTUR
e	14.12.87	AUSSPARUNGEN NACH ANGABEN FACH - ING NACH VIOLETTKORREKTUR
f	05.01.88	SCHNITT VI KREMPEL DD 5 30/30 RFB 30/50 15-17/1
g	24.02.88	KOR UND VERMASSUNG AUSSTIEG DACH SCHNITT V1 - V1
	29.02.88	MASSKOR 1-2/1-m UND 1-2/n-o
h	11.03.88	WAND AUF ACHSE 8 SDV F 543
i	23.03.88	EINBAULEUCHTEN NACH ANGABEN CH. HELLER VOM 23.03.88
k	25.03.88	ELEKTRO LEERROHRE
l	29.03.88	MAUERWERKSAUSSPARUNGEN NACH ANGABEN HEFT BMS / ISG
m	10.05.88	HÖHENANGABEN VORMAUERUNG WC DSE ø 213 ACHSE 1/n ZUSÄTZLICH WD L ACHSE 1/n - WD E 4 WD E ø 200 12CM TIEF BZW 5CM ACHSE 1-2/k-l

AUSSPARUNGSKOTEN GEBEN UK AUSSPARUNG ODER MITTE ø AN.
TÜRHÖHEN AB HOHEREM FERTIGBODEN ODER SCHWELLE BIS UK ROH STURZ

DIE MASSE SIND VOM UNTERNEHMER VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN UND MIT DENEN IN ANDEREN PLÄNEN ZU VERGLEICHEN
UNKLARHEITEN SIND DER BAULEITUNG SOFORT ZU MELDEN

SCHNITT IV-IV 1:20

GÜLTIG ACHSE 4/6/10/16-17

SCHNITT A-A

SCHNITT B-B

SCHNITT C

ST = UK D +22.53³ BR NACH PLNR 150/324 TYP Z

ST = UK D +22.53³ BR NACH PLNR 150/322 TYP X

ST = UK D +22.53³ BR NACH PLNR 150/322 TYP X

ST = UK D +22.53³ BR NACH PLNR 150/314 TYP P

ST = UK D +22.53³ BR NACH PLNR 150/317 TYP S2

ST = UK D +22.53³ BR NACH PLNR 150/312 TYP N

ST = UK D +22.53³ BR NACH PLNR 150/317 TYP S2

ST = UK D +22.53³ BR NACH PLNR 150/312

SCHNITT VI-VI

GÜLTIG ACHSE 2

SCHNITT II-II 1:20

GÜLTIG ACHSE 4-6/8-10/12-14

SCHNITT III-III 1:20

GÜLTIG ACHSE 4/6/8/10/12/14

KÄMME J 319/120 - 519/520

	J 319/120	J 319/220	J 319/320	J 419/420	J 519/520
FFB	+ 6.33³	+ 3.66³	+ 15.00	+ 16.33³	+ 19.66³
UK max.	+ 8.68³	+ 12.01³	+ 15.35	+ 18.68³	+ 22.01³
UK min	+ 7.21³	+ 12.03	+ 15.36³	+ 19.29³	+ 22.63³
ø HÖHE	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35
lichter Deckenhohlraum	0.51⁴	0.51⁵	0.51⁵	0.51⁴	0.51⁵

Legende - Wandhydranten

E = Wandeinbau
S = Wandaufbau
SO = V-Scharnier
» Zweitrahmen mit Tür 6cm verstellbar, VK Zweittür max. 10mm vor Rohwand
» Grenztaster
» Löschertach
M = Melderfach

R = Anschluß rechts
L = " links
H = " hinten

Freigabe: Stand 28.6.88
Regenwasser: RFB EG - UKD 5.0G
Schmutzwasser: Fall-, Lüftungs- und Verzugsleitungen RFB EG - UKD 5.0G

ZUR AUSFÜHRUNG FREIGEGEBEN:

E/A - E/T	E/SP	E/A - H/G/L
		11.7.88

Dornhöfer 28.9.88 Schabinger

Freigabe: Stand 01.08.88
Gesamte Verrohrung
Zur Ausführung freigegeben:

E/A - E/T	E/A - H/G/L
5.8.88	25.8.88

Dornhöfer 28.9.88 Schabinger

Kämpf & CO: Planänderung

Index	Datum	Änderung	Name
V	15.8.88	Kanalsystem, Sockelausbildung und Stahlbeton geändert	W. Kämpf
W	25.8.88	1 SVA SWD 10 entfällt, statt Aquamat 2000	W. Kämpf
X	25.8.88	Lüftung E/T & Raum Ausbau (Gipskarton) verschiedene	W. Kämpf
Y	25.8.88	Leitungsführung Gipsplatten, Leitungsführung Achse 8 / 2 und Neue Anschlußmaße für DA eingezeichnet	W. Kämpf
Z	29.8.88	Wanne 10 entfällt	W. Kämpf
A	13.9.88	Vermerk Revisionsöffnung 50/50 für Anschluß-dose DA 24 V eingetragen	W. Kämpf

Index	Datum	Änderung	Name
A	19.09.88	Raum 1.520 Heizkabel Sanitär von 95 auf 60cm gekürzt	W. Kämpf

Kämpf & CO: Planänderung

Index	Datum	Änderung	Name
B	19.5.88	Rohrbegleitheizung neu eingezeichnet	W. Kämpf
C	25.5.88	Achse 1 / n an UKD Abgleich, Rechteck statt angeordnet	W. Kämpf
D	27.5.88	Leitungsführung Lüftung, Sanitär, Lichtplanung, Lüftungsführung geändert	W. Kämpf
E	7.7.88	Leitungen im Gipskarton Vorwandschacht Achse 1 / 10 entfallen	W. Kämpf
F	11.7.88	Achse 1 / n zu Steg KW 70 von UK 50 auf UK 57 geändert	W. Kämpf
G	21.7.88	Achse 1 / n, 2 x KR, DN 150 eingezeichnet	W. Kämpf
H	25.7.88	Achse 1 / 10 - n Badewanne DN 80 mit Vermerk, bauseits vorsehen	W. Kämpf
I	27.7.88	Achse 1 / n, n Badewanne DN 80 mit Vermerk, bauseits vorsehen	W. Kämpf
K	28.7.88	Leitungen, Lagepläne Wandheizungen und Typenbezeichnung geändert	W. Kämpf
L	29.7.88	Treppenraum an KW-Leitung geändert	W. Kämpf

Entlüftung Küchenabwasser DN 100

Entlüftung SW DN 70

SIEHE PLNR 150/3771

ANSCHLUSS SIEHE PLAN-NR. M009.2

BR AB

STADTWERKE FRANKFURT AM MAIN
NEUBAU KUNDENZENTRUM BÖRNEPLATZ

DIE BAUHERRSCHAFT:

Stadtwerke Frankfurt am Main Gutleutstr. 2 6000 Frankfurt am Main 1

1 8 MAI 1988

HOHENSTAUFENSTRAßE, MITTELTRAKT II, HOHENSTAUFENSTRAßE II, SÜDTRAKT, WESTSPANGE, E

FRANKFURT M. DEN

NO. 150/076m MST. 1:50

DAT. 27.8.87 PL.GR. 219/89 GEZ. Hänni

BESTANDSPLAN

Index	Datum	Änderung	Name

KAMPF & CO GmbH + CO KG — Heizung-Luftung-Sanitär, Große Seestraße 32-36, Frankfurt/M. Tel. 069/77 05 46

Bauvorhaben: N.K.B. 6.OG, Südtrakt C (Achse 1-10)

Anlage: Sanitär, Isolierung und Rohrbegleitheizung

1988	Datum	Name	Auftr.Nr.	Zeichn.Nr.	Maßstab
Gezeichnet	15.05.	W. Kämpf	2308	M 009.1	1 : 50
Geprüft	29.06.				

E. GISEL ARCHITEKT BSA SIA CH-8032 ZÜRICH
TEL. ZH: 0041 1 55 10 44 TEL. F: 069 1308 2000
BAULEITUNG: FRANKFURTER AUFBAU AG TEL. 069 2698 305

geprüft auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung. 13.9.88
SCHINDLER INGENIEURGESELLSCHAFT m.b.H. Straßenberger Straße 123 9000 Offenbach/Main