20 KW DN 32 | 19 F/KW DN 80 | 14 F/KW DN 80 | 15 KW DN 32 | 16 KW DN 32

7.OG

6.OG

5.OG

4.OG

3.OG

2.OG

1.OG

EG

1.UG

2.UG

2 RBE's DN 15 | 1 RBE DN 15 | 2 RBE DN 15 | 2 RBE's DN 15

Wassersicherheitssystem Fa. Ingolstadt Typ 2520

Sensor 1 | Sensor 2

Elektr. WT-Armatur mit ND-Speicher Aqua-Butzke Aquamat 2000 Nr.: 51031123 verchr. (1.)

Siehe 6.OG

Siehe 3.OG

Siehe Bauteil A

17a KW DN 20 | 18 KW DN 25 | 17 KW DN 25

Zu Einspeisedose 5.6 in Bauteil A

Siehe Bauteil C

F-Naß Bauteil B DN 80
KW-Ladengeschäfte DN 32
KW-Reinigung 1.+2.UG DN 25
F-Naß Bauteil A DN 80

KW-Technik DN 25
KW-Toiletten DN 40

F-Trocken DN 80
F-Naß DN 80
KW-Toiletten DN 32

Verteiler Naß/Trocken DN 80

Verteiler Technik 2.UG DN 32

Automatische Entl. DN 20

ZV DN 20

LEGENDE

- TWK (Trinkwasser kalt)
- E — Enthärtetes Wasser
- TWW (Trinkwasser warm)
- Leckwasser
- Ventil
- Filter
- Druckminderer
- Hahn
- Rohrtrenner
- Magnetventil
- Schmutzfänger
- Wasserzähler
- ZV (Zapfventil mit Schlauchverschr.)
- RBE (Rohrbe- und entlüfter)
- Rohrbegleitheizung mit Heizkreis- und Dosennummer Einspeisung, Verteilung Manometer
- Feuerloschkasten
- Entleerung

BESTANDSPLAN

Index	Datum	Änderung	Name

KAMPF & CO GmbH+CO KG
Heizung-Lüftung-Sanitär
Große Seestraße 32-34
Frankfurt/M. Tel. 069/77 05 46

Bauvorhaben: N.K.B., Bauteil B

Anlage: Schema Bewässerung

	Datum	Name	Auftr.Nr.:	Zeichn.Nr.:	Maßstab
Gezeichnet	05.10.90	U. Wa	2308	B 1	-/-
Geprüft	05.10.90				