



Schnitt A-B

*Handgezeichnete Blechwanne  
siehe Anfertigungsplan (STW) Blatt 3 W  
3. H. Auftragsplan zur Genehmigung einreichen*

*Achtung!  
Grube muß verbreitert werden.  
1. Herr Behle reicht die Maß  
v. 1.74 unten und 1.78 oben nach  
H. R. R. am 21.12.2011 21.12.2011*

In der Bauzeichnung V-A 100/47c treten zwischen den Schnitten 1-1 und 3-3  
Maßdifferenzen auf.

Zustimmung gilt nicht für Handlaufbefestg.

Einheit X  
Einheit Y

Bemerkungen zur Einbauzeichnung:

- Die angegebenen Deckendurchbruchmaße sind Lichtmaße zwischen dem fertigen Putz.  
(Ausnahme Treppenaufträge)
- Die Fußbodenanschlüsse im Bereich der Rolltreppenköpfe gehören zu den bauseitigen Leistungen und können erst nach Montage der Rolltreppen ausgeführt werden.
- Die angegebenen Werte der Treppelastungen entsprechen:  
a) Eigengewicht  
b) Personenlast  
c) 20% Zuschlag auf die beweglichen Lasten  
Montagelast = Treppelastung = 25%
- Alle Maße in Millimetern!
- Kraft- und Lichtstrom-Zuleitung wahrheitsgemäß rechts oder links im oberen Kopf.
- Spannung: 3 x 380 Volt + 0 + Erde 50 Hz

Ud. Nr.	Änderung	Datum	Name

Mit diesen Ausführungen und Bemerkungen einverstanden	Gebäude: <b>Stadtbahn Frankfurt (Zeil A Ebene)</b> Pos 6			
	zugeh. Bauzeichnung: <b>LOS 22 V-A 100/47c</b>			
	Ort: <b>Frankfurt</b>			
	Auftraggeber: <b>Stadt Frankfurt</b>			
	Eigentümer: " "			
	Architekt:		Telefon:	
	Sachbearbeiter:		Telefon:	
	O&K Kom.-Nr.: <b>50 3 381</b>		VR-Nr.: <b>V/R 174</b>	
	O&K Sachbearbeiter: <b>Behle</b>		Telefon: <b>1912 342</b>	
	Datum: <b>6.4.71</b>		Gez.: <i>[Signature]</i>	
(Unterschrift)		Gepr.: <i>[Signature]</i>		
Maßstab: <b>1:50</b>		Norm: <i>[Signature]</i>		
5 6 0 8 8 50		Sach-Nr. <b>233 207</b>		
Typ <b>BG Ch</b>		RT 100 35° BOS/rob		
Genehmigung		Orenstein & Koppel Aktiengesellschaft		

Einheit X, (Yspiegelbildlich) siehe Zeichnung -Nr. 126 297-4