

Verfahren: 2025002246 - Rahmenvertrag über die Bereitstellung von Lagerflächen und Transportleistungen für Verteilnetztransformatoren der Stromnetz Berlin GmbH

### EIGNUNGSKRITERIEN

#### 1 Mindestkriterium zur Eignung gem. Bewerberbogen [Mussangabe]

##### Ausschlusskriterium

- MK1 Befähigung zur Berufsausübung - einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
- MK1.1 Ich/Wir erfülle/n die gesetzlichen Voraussetzungen für die Ausführung der ausgeschriebenen Leistungen, insbesondere jene die Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung betreffen.
- MK1.2 Sofern für die Erbringung der Leistung bzw. für mein/unser Unternehmen in jenem Staat, in dem wir niedergelassen ist/sind, die Eintragung in einem Berufs- und/oder Handelsregister vorgeschrieben ist, weisen wir die Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung durch die Eintragung im jeweiligen Register des Staates, in dem ich/wir niedergelassen sind nach. Hierzu reiche/en ich wir den Registerauszug bzw. die Registerauszüge als Anlage(n) ein.
- MK1.3 Ein aktueller Nachweis zur vollständigen und fristgerechten Zahlung von Steuern ist als Anlage beigefügt
- MK1.4 Ein aktueller Nachweis über die vollständige und fristgerechte Zahlung von Krankenkassenbeiträgen, Unfallversicherungsbeiträgen und Rentenversicherungsbeiträgen oder gleichwertige Bescheinigungen des Ursprungs- oder Herkunftslandes ist als Anlage beigefügt
- MK1.5 Ich/Wir erklären die Eignung das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen sowie zu Maßnahmen der Selbstreinigung gemäß Formblatt 8
- MK1.6 Ich/Wir erklären die Einhaltung der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 08.04.2022 zur Änderung der Verordnung (EU) 833/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren
- MK1.7 Ich/Wir erklären, dass der Verhaltenskodex für Lieferanten des Auftraggebers (Anlage "Verhaltenskodex für Lieferanten\_0924) anerkannt wird.
- MK1.8 Die Verschwiegenheitserklärung liegt vollständig ausgefüllt und unterzeichnet als Anlage/n bei
- MK2 finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - Bankauskunft/Versicherungen/Umsatz/Bürgschaften/et c.
- MK2.1 die aktuelle Auskunft der jeweiligen Hausbanken mit Bestätigung über die wirtschaftlichen Verhältnisse (z. B. Dauer der Geschäftsbeziehung), zur Kreditwürdigkeit (z. B. erkennbare Überschuldung) und zur Zahlungsfähigkeit (z.B. Angabe von Krediten) ist als Anlage beigefügt
- MK2.2 Ich erkläre/ Wir erklären rechtsverbindlich mit formgerechter Abgabe des Teilhmeantrages das Bestehen bzw. Abschließen und Aufrechterhalten einer Betriebs- und Umwelthaftpflichtversicherung, die auch das Umweltschadensrisiko abdeckt sowie einer Verkehrshaftpflichtversicherung inkl. Lagerhaltungshaftung nach HGB Inkl., Sachgefahren Feuer/Leitungswasser / Sturm-Hagel/Einbruch und Diebstahl/Elementar, sofern nach dann geltender ZURS-Zone möglich, sowie unbenannte Gefahren bei einer Versicherungsgesellschaft mit Firmensitz in der EU. Die Deckungssummen der Versicherung für die ausgeschriebene Leistung müssen je Schadensart und -fall mindestens 12 Mio. EUR abdecken und sind im Laufe des Vergabeverfahrens durch Vorlage einer entsprechenden Bestätigung der Versicherung nachzuweisen.
- MK2.3 Ich erkläre/ Wir erklären, dass der durchschnittliche Gesamtjahresumsatzes des Bewerbers innerhalb der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre mindestens 1.000.000,00 Euro netto betragen hat und trage/n die Umsätze für die Geschäftsjahre 2021-2024 im Bewerberbogen an.

- MK3 Technische und berufliche Leistungsfähigkeit - Ausstattung, Fachkräfte, Fortbildungen/Fachkundenausschüsse/Zulassungen
- MK3.1 Ich/Wir erklären/n, dass ich/wir bereit und in der Lage bin/sind, im Auftragsfall Innenflächen für max. 1.230 Stellplätze für Transformatoren mit den Abmessungen á 1.650x1000x1800 mm (LBH) und Gewicht á 3.300 kg bereitzustellen. Die Lagerfläche erfüllt folgende Anforderungen:
- a) die Lagerfläche muss trocken, frost- und UV-frei sein
- b) die Lagerfläche muss mit flüssigkeitsdicht sein und die Anforderungen des WHG und der AwSV erfüllen
- c) die Lagerfläche ist geeignet, das Volumen von ~400 l Öl (WGK1) von der Standfläche je Verteilnetztransformator zurückzuhalten. Die Rückhaltung des möglichen Löschwassers gem. Löschwasserrückhalterichtlinie (LÖRÜRi) ist sichergestellt.
- MK3.2 Ich/Wir erklären/n, dass ich/wir bereit und in der Lage bin/sind, im Auftragsfall
- a) ein Umzugskonzept für den Umzug von ~1000 Transformatoren zu erstellen und umzusetzen
- b) mtl. Umfuhren~ 30 Transformatoren mtl.) aus dem eigenen Lager in das SNB-Lager durchzuführen
- MK3.3 Ich/Wir erklären/n, dass ich/wir über ausreichende technische und personelle Ausstattung verfügen, die Abwicklung des Auftrages auf der Grundlage einschlägiger EN- und DIN-Normen, einschlägiger deutscher oder europaweit harmonisierter vergleichbarer technischer Regelwerke, Vorschriften und Richtlinien durchzuführen.
- MK3.6 Ich/Wir erklären/n, dass ich/wir ein eingeführtes und durch betriebliche Anweisungen umgesetztes, zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem entsprechend der DIN EN ISO 9001-er Reihe oder gleichwertig betreiben/en. Das aktuell gültige Zertifikat ist als Anlage beigefügt.
- MK3.7 Ich/Wir erklären/n, dass ich/wir über ein Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzmanagementsystem entsprechend der DIN ISO 45001 oder gleichwertig verfüge/n. Das aktuell gültige Zertifikat einschließlich der geforderten Beschreibung sowie dem ausgefüllten Formblatt ist als Anlage beigefügt.
- MK3.8 Ich/Wir erklären/n, dass ich/wir in der Lage bin/sind
- a) die Vertragsabwicklung auch in allen Unterlagen und im Schriftverkehr in deutscher Sprache durchzuführen.
- b) Mitarbeiter, welche verhandlungssicher Deutsch sprechen, in zur Auftragsabwicklung ausreichender Anzahl zur Verfügung zu stellen

- MK4 Technische und berufliche Leistungsfähigkeit - Referenzen
- Info Die Auswahl, der zur Beurteilung der Mindestkriterien heranzuziehenden Referenzen erfolgt seitens des Bewerbers durch Eintragung der jeweiligen Referenzen in den Bewerberbogen.
- Referenzen der ausschreibenden Stelle sind ausdrücklich zugelassen. Eine Referenz, die mehrere oder ggf. alle Mindestkriterien erfüllt, ist ausdrücklich zugelassen.
- MK.4.1 Ich/Wir erklären/n, dass ich/wir mindestens einer projektvergleichbaren Referenz nachweisen können. Die Referenz ist projektvergleichbar, wenn diese mindestens die folgenden Anforderungen beinhaltet:
- a) die Referenz umfasst die Lagerung von Betriebsmitteln >1,5 t in einer Warmhalle von mind. 500 m<sup>2</sup> Lagerfläche
- b) Die Lagerfläche entspricht den Anforderungen der AwSV und dem WHG
- c) Die Lagerflächen geeignet sind, das Volumen von ~400 l Öl (WGK1) von der Standfläche je Verteilnetztransformator zurückzuhalten. Die Rückhaltung des möglichen Löschwassers gem. Löschwasserrückhalterichtlinie (LÖRÜRi) ist sichergestellt.

- [ ] Keine Angabe  
[ ] Ja  
[ ] Nein

## 2 Bewertungskriterien zur Eignung gem. Bewerberbogen

Ausschlusskriterium

Bewertungskriterien (BK) - Hinweis:

Info

Es werden die nachfolgenden Bewertungskriterien herangezogen.

Bei Punktgleichheit behält sich die ausschreibende Stelle vor, eine Entscheidung durch Auslosung vorzunehmen.

BK4.1 MK.4.1 Ich/Wir erklären/n, dass ich/wir weitere projektvergleichbare Referenzen nachweisen können. Die Referenz ist projektvergleichbar, wenn diese mindestens die folgenden Anforderungen beinhaltet:

a) die Referenz umfasst die Lagerung von Betriebsmitteln >1,5 t in einer Warmhalle von mind. 500 m<sup>2</sup> Lagerfläche

b) Die Lagerfläche entspricht den Anforderungen der AwSV und dem WHG

c) Die Lagerflächen geeignet sind, das Volumen von ~400 l Öl (WGK1) von der Standfläche je Verteilnetztransformator zurückzuhalten.

Die Rückhaltung des möglichen Löschwassers gem. Löschwasserrückhalterichtlinie (LÖRüRi) ist sichergestellt.

Der Bieter ist berechtigt, bis zu 2 zusätzliche Referenzen einzureichen, die mit jeweils 3 Punkten je Referenz bewertet werden können.

Referenzen der ausschreibenden Stelle sind ausdrücklich zugelassen

BK3.4 Ich/Wir erklären/n, dass ich/wir über über eine Lagerhalle verfüge/n, die zum Lagern wassergefährdender Stoffe (WGK1) gem. §63 WHG geeignet ist. Der Nachweis erfolgt durch die Vorlage einer behördlichen Genehmigung/Bestätigung oder Zertifizierung durch eine zuständige Prüfstelle.

BK3.5 Zur Darstellung unserer Leistungsfähigkeit reiche/n ich/wir ein Lager- und Logistikkonzept (max. 10 Seiten) beruhend auf der Leistungsbeschreibung des Auftraggebers ein.

Bewertung:

BK4.1: Punkte je BK: 3; erreichbare Punkte (Wertung von max. 2 Referenzen): 6

BK3.4: Punkte je BK: 5; erreichbare Punkte: 5

BK3.5: Punkte je BK: 3; erreichbare Punkte: 3

erreichbare Gesamtpunktzahl: 14

- Keine Angabe
- Ja
- Nein

Nur eine Antwort wählbar